



TRANSPORDIAMET

Maarja Antson  
Puurkaevumeistrid OÜ  
maarja@puurkaevumeistrid.ee

Teie 04.02.2026

Meie 06.02.2026 nr 7.1-2/26/18290-4

**Häädemeeste valla Kabli küla Mereliiva  
puurkaev**

Teavitame, et olete projekteerimas Häädemeeste valla Kabli küla Mereliiva kinnistule (kat tunnus 21401:001:1166) puurkaevu rajamist. Puurkaevu kavandate riigitee 19331 kaitsevööndisse km 15,32, ca 11 meetri kaugusele tee servast.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Riigitee kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda vaid Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt Puurkaevumeistrid OÜ esitatud asendiplaanile, 11 meetri kaugusele transpordimaa piirist.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m<sup>3</sup>. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: esitatud taotlus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee