



ETTEKIRJUTUS

Narva

14.12.2020 nr 7.2-6.4/1183

27. juunil ja 30. detsembril 2019. aastal on andnud Päästeameti Ida päästekeskus haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1434 raames Sillamäe Linnale (valitseja: Sillamäe Linnavalitsus) ettekirjutused nr 7.2-6.4/1545 ja nr 7.2-6.4/3069, millega on muudetud 6. novembri 2018. aasta antud haldusakt nr 7.2-6.4/2150, Sillamäe linnas Kesk tn 30 hoone kohta.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1545 punktiga 1 kohustati adreassaati lahendama kogu hoone evakuatsioon selliselt, et inimesed saaksid kiiresti ja turvaliselt hoonest väljuda ning esitada Päästeameti Ida päästekeskusele muudetud evakuatsiooniskeemid 31.12.2020-ks. Punktiga nr 1 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1545 punktiga 2 kohustati adreassaati paigaldama kogu hoonesse evakuatsioonivalgustus selliselt, et see vastaks kehtivatele tuleohutusnõuetele 31.12.2020-ks. Punktiga nr 2 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1545 punktiga 3 kohustati adreassaati moodustama kogu hoones tuletõkkeseksioonid vastavalt tuleohutusnõuetele 31.12.2020-ks. Punktiga nr 3 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1545 punktiga 4 kohustati adreassaati paigaldama automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem selliselt, et see hõlmaks kogu hoonet ning vastaks tuleohutusnõuetele 31.12.2020-ks. Punktiga nr 4 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/3069 punktiga 1 kohustati adreassaati tagama kogu hoones olevatel evakuatsiooniteedel paiknevate uste ja evakuatsioonipääsude võtmeteta avatavus vastavalt tuleohutusnõuetele 31.12.2020-ks. Punktiga nr 1 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot.

8. ja 14. detsembril 2020. aastal on esitanud haldusorganile Sillamäe Linnavalitsuse ehitus- ja maakorralduse osakond põhjendatud taotlused nr 7-2/93-1 ja nr 7-6/2726-1 ettekirjutuste täitmise tähtaegade pikendamiseks kuni 31.12.2022.a-ni. Ettekirjutuste täitmise eesmärgil on korraldanud ettekirjutuse adreassaat 222012 viitenumbriga riigihanke „Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusala projekti koostamine“, mille raames Osauhingu Narva Ehitusprojekt (registrikood: 11002901) 28.10.2020.a ehtisregistrisse esitatud projekt on tagastanud Päästeameti Ida päästekeskus 9.11.2020.a märkustega. Kuna projekt on parandamisel ning tulenevalt linnaelarvest projekti realiseerimise mõistlik tähtaeg 31.12.2022, on lugenud

haldusorgan ettekirjutused osaliselt täitmata jäetuks ning on rakendanud sunniraha hoiatustes märgitust väiksemas määras sunnivahendid.

Päästeameti Ida päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid, tuginedes eeltoodule ja haldusmenetluse seaduse § 65 lõikele 3,

otsustas:

1. Tühistada ja tunnistada algusest peale kehtetuks 27.06.2019.a antud haldusakti, s.o ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1545 punktid nr 1, nr 2, nr 3 ja nr 4, ning 30.12.2019.a antud haldusakti, s.o ettekirjutuse nr 7.2-6.3/3069 punkt nr 1.

2. Anda Sillamäe linnale (valitseja: Sillamäe Linnavalitsus) järgmised ettekirjutused:

1. Lahendada kogu hoone evakuatsioon selliselt, et inimesed saaksid kiiresti ja turvaliselt hoonest väljuda ning esitada Päästeameti Ida päästkeskusele muudetud evakuatsiooniskeemid

Alus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 ja § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 41 lg 2 ja § 55 lg 2; tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 ja lg 4 alusel kehtestatud siseministri 01. septembri 2010. aasta määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded (edaspidi määrus nr 43) § 11.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 1 alusel peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne määruse nr 17 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Sama määruse § 3 lg 2 punkt 4 sätestab, et ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et tulekahju puhkemisel on tagatud ohutu evakuatsioon.

Määruse nr 17 § 41 lõige 2 sätestab, et evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiskiisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioone. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoseadmete või muid tehnilisi ruume.

Määruse nr 43 § 11 lõike 1 järgi skeem on hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.

Paikvaatlustel (protokollid nr 7.2-5.4/1434-2, nr 7.2-5.4/1434-4, nr 7.2-5.4/1886-1 ja nr 7.2-

5.4/1886-2) tuvastati, et peaevakuatsiooni pääsu kaudu on suunatud väga suur rahva hulk suurest ja väikesest saalist. Seda arvestades võib väita, et evakuatsioonitee ei ole piisavalt lai sellise rahvahulga koheseks ja kiireks evakuatsiooniks. Seda sellepärast, et teise korruse evakuatsioonitrepp on keset esimese korruse evakuatsiooniteed, mis kitsendab evakuatsioonitee laiust. Samuti tuvastati, et väikese saali evakuatsioonipääsu uks tõkestab esimese korruse evakuatsioonitee laiust, kuna avaneb evakuatsiooni suunas ja täielikult seda avada ei saa. Evakuatsiooniteele jääb veel üks tugisammas, mis kitsendab veelgi selle evakuatsioonitee laiust, mis viib peaevakuatsioonipääsuni. Sellest tulenevalt suunata inimesed veel ühe lisatud evakuatsioonitee kaudu välja.

Antud olukorras esineb oht, et ei ole tagatud tulekahju korral ohutu evakuatsiooni läbiviimine. Seetõttu võivad tulekahju korral ohutu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot.**

2. Paigaldada kogu hoonesse evakuatsioonivalgustus selliselt, et see vastaks kehtivatele tuleohutusnõuetele

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 2 ja § 32 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 32 lg 1, § 32 lg 2 punkt 3 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 2 sätestab, et ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga. Tuleohutuse seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 32 lõige 1 sätestab, et väljapääsutee valgustus on ette nähtud ohutu sattunud inimeste evakuatsiooniks vajaliku tee ning sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite ning esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks. Määruse nr 17 § 32 lg 2 punkti 3 järgi paigaldatakse väljapääsutee valgustus minimaalse toimimisajaga üks tund IV kasutusviisiga hoonesse, välja arvatud ühekorruselisse kuni 50 istekohaga toitlustushoonesse ning kuni 300-ruutmeetrise pindalaga kaubandushoonesse, millel on otseväljapääsud õue.

Paikvaatlustel (protokollid nr 7.2-5.4/1434-2, nr 7.2-5.4/1434-4 ja nr 7.2-5.4/1886-1) tuvastati, et hoones ei ole evakuatsioonivalgustus paigaldatud kehtivatele tuleohutusnõuetele ja pole ka esitada selle paigaldamise kohta projektdokumentatsiooni.

Hoone väljapääsuteede ja evakuatsioonipääsude märgistamine on vajalik selleks, et tulekahju või muu hädaolukorra puhul saaksid evakuatsioonialadel viibivad inimesed ka suitsu täis

ruumidest ohutult evakueeruda. Evakuatsioonivalgustus tagab üldvalgustuse katkemise korral väljapääsuteede ja evakuatsioonipääsude nähtavuse, võimaldades seeläbi kasutajatel ohu korral iseseisvalt, turvaliselt ja kiirelt lahkuda ohustatud kohast.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot.**

3. Moodustada kogu hoones tuletõkkeseksioonid vastavalt tuleohutusnõuetele

Alus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 ja § 5 lg 3; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 11 lg 2; § 12 lg 6 punktid 1, 4 ja 7; § 13 lg 1; § 14 lõiked 1, 5 ja 10; § 41 lg 2 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkti 6 alusel on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni hoonest. Sama seaduse § 5 lõige 3 sätestab, et ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 11 lõige 2 sätestab, et tuletõkkeseksioon moodustatakse seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, ustest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu tihenditest ja teistest hoone osadest.

Määruse nr 17 § 12 lg 6 punktid 1, 4 ja 7 sätestavad, et hoone või selle osa kasutamisotstarbest lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõkkeseksiooniks evakuatsioonitee, tahkekütuse ja elektrikerisega saun, välja arvatud elu- või majutusruumis asuv saun, ning ventilatsiooniruum.

Määruse nr 17 § 13 lõige 1 sätestab, et tuletõkkekonstruktsioon võib olla ka hoone selline osa, mis on ette nähtud eelkõige suitsu piiramiseks ning tervikuna täidab ainult suitsu läbitungimise piiramise nõudeid. Selline tuletõkkekonstruktsioon peab tagama, et evakuatsioon on ohutu ning tuli ei levi ettenähtud aja jooksul ühest tuletõkkeseksioonist teise.

Sama määruse § 14 lõige 1 sätestab, et tuletõkkekonstruktsioonis oleva akna tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50 protsenti tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast, kuid kõige vähem 30 minutit. Avatäidete paigalduseks või kinnituseks kasutatakse materjale, mille tuletundlikkus on vähemalt B. Sama paragrahvi lõige 5 sätestab, et tuletõkkeuks, mille kaudu pääseb evakuatsiooniteele või evakuatsioonitrepikotta, peab lisaks tulepüsivusele vastama minimaalselt nõudele S₂₀₀. Sama paragrahvi lõige 10 sätestab, et tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse või akna või nende kogupindala võib üldjuhul olla kuni 40 protsenti tuletõkkekonstruktsiooni pindalast. Kui selline pindala ületab 40 protsenti, peab sellise ukse ja akna tulepüsivus olema sama teda ümbritseva tuletõkkekonstruktsiooni tulepüsivusega.

Määruse nr 17 § 41 lõige 2 sätestab, et evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema nõutud

tuletõkkeseptsioone.

Paikvaatlustel (protokollid nr 7.2-5.4/1434-2, nr 7.2-5.4/1434-4, nr 7.2-5.4/1434-5 ja nr 7.2-5.4/1886-1) tuvastati, et hoones ei ole moodustatud tuletõkkeseptsioone vastavalt tuleohutusnõuetele. Nimelt ei olnud omaette tuletõkkeseptsioonid ventilatsioonikamber ja saunakompleks, mis jäävad evakuatsiooniteele, ning samuti ei olnud moodustatud eraldi tuletõkkeseptsioone evakuatsiooniteedest.

Nõuetekohaste tuletõkkeseptsioonide moodustamata jätmise korral ei ole võimaliku tulekahju korral tagatud ohutu evakuatsioon, tule ja suitsu leviku piiramine, päästetööde kergendamine ja varakahjude piiramine, mistõttu võivad evakuatsioonialadel viibivate inimeste tervis ja elud ohustatud olla.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot.**

4. Paigaldada automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem selliselt, et see hõlmaks kogu hoonet ning vastaks tuleohutusnõuetele

Alus: Tuleohutuse seaduse § 32 lg 1; tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 ja § 36 lõike 6 alusel kehtestatud siseministri 07. jaanuari 2013. aasta määruse nr 1 “ Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ (edaspidi määrus nr 1) § 6 lg 3 p 2; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi määrus nr 17) § 30 lg 2 p 7 ja § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Määruse nr 1 § 6 lg 3 punkti 2 järgi tuleb varustada tuletõkkeseptsioon anduritega täielikult, lisaks sellele varustatakse anduritega pööningud kõrgusega alates 1,5 m.

Paikvaatlustel (protokollid nr 7.2-5.4/1434-2, nr 7.2-5.4/1434-4 ja nr 7.2-5.4/1886-1) tuvastati, et hoone ei ole täielikult kaetud tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga. Süsteemi ei olnud paigaldatud pööningule.

Hoone pööningu ATS-iga varustamata jätmise võib ohustada hoones viibivate inimeste

turvalisust. ATS osalisel puudumisel on tagamata varasema tulekahju avastamine ning isikute teavitamine tulekahjust, mistõttu võivad tulekahju korral ohtu sattuda inimeste elud ja tervis.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot.**

5. Tagada kogu hoones olevatel evakuatsiooniteedel paiknevate uste ja evakuatsioonipääsude võtmeteta avatavus vastavalt tuleohutusnõuetele

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 41 lg 2, § 49 lõiked 1, 2, 3, 4 ja 6 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1 kohaselt peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisetstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34¹ ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud.

Määruse nr 17 § 49 lõige 1 sätestab, et evakuatsiooni- ja väljumisteele asuv uks varustatakse evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale. Kui evakueeruvate inimeste arv nõuab paarisukse mõlema ukselehe kasutamist, varustatakse mõlemad ukselehed evakuatsioonisulustega. Evakuatsioonisuluste valikul lähtutakse asjakohasest normist, juhendist või standardist.

Määruse nr 17 § 49 lõige 2 sätestab, et evakuatsiooniukse suluste valikul arvestatakse hoone või ruumi kasutusotstarbega, hoone või ruumi kasutajate arvuga ning nende teadmistega hoonest ja evakuatsiooniteedest. Sama paragrahvi lõiked 3 ja 4 sätestavad, et sellise hoone ja ruumi evakuatsiooniustel, mis on ette nähtud 150 või enama inimese evakuatsiooniks, kasutatakse horisontaalse latiga evakuatsioonisuluseid ehk paanikasuluseid ning sellise hoone ja ruumi evakuatsiooniustel, mis on ette nähtud 30–150 inimese evakuatsiooniks, kasutatakse lingi või surunupuga evakuatsioonisuluseid.

Sama paragrahvi lõige 6 sätestab, et kui ruume võidakse ajutiselt kasutada igapäevasest kasutamisest erineval eesmärgil, mis toob kaasa suurema kasutajate arvu, peab evakuatsiooniukse suluste valikul arvestama võimaliku suurima kasutajate arvuga.

Määruse nr 17 § 41 lõige 2 sätestab, et evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele või erivajadusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse. Evakuatsiooniaeg peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav.

Paikvaatlustel (protokollid nr 7.2-5.4/1434-2, nr 7.2-5.4/1434-4, nr 7.2-5.4/1886-1 ja nr 7.2-5.4/1886-2) tuvastati, et hoones ei ole kõik evakuatsiooniteed ja -pääsud võtmeteta avatavad:

- toidupoe tamburiuks ja lõppväljapääs (paikvaatlustel esitatud ehitusprojekti 1. joonise

- telg K1);
- maneežisaali teisel väljapääsuteel olev uks, mis viib toidupoe teise lõppväljapääsuni (1. joonise telg K2);
 - suure spordisaali tagumisel väljumisteel olev uks, mis on toidupoe koridori uks ning viib toidupoe teise lõppväljapääsuni (1. joonise telg K2);
 - väikse spordisaali evakuatsiooniteedel olevad ukсед, mis viivad I korruse fuajee kaudu lõppväljapääsudeni (1. joonise teljed E10 ja J10);
 - soklikorruse lõppväljapääs (1. joonise telg E14).

Järelkontrollis (protokoll nr 7.2-5.4/2861-1) tuvastati, et kõikidel evakuatsiooniustel on väändenupud.

Antud olukorras esineb oht, et ei ole tagatud tulekahju korral ohutu evakuatsiooni läbiviimine. Seetõttu võivad tulekahju korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2022

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot**.

Kui ettekirjutusi ei ole tähtaegade möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuste täitmise määratud tähtaegadeks Siseministeeriumi e-riigikassa kontole 2800082365. Maksekorraldusel on viitenumbriks 10268 ja selgituseks: **ettekirjutus nr 7.2 - 6.4/1183, Sillamäe Linnavalitsus**. Kui ettekirjutusi ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

Ettekirjutuste täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)
Irina Belik
peainspektor
ohutusjärelvalve büroo
Ida päästkeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:
Sillamäe Linnavalitsus, linnavalitsus@sillamae.ee; sokushev@sillamae.ee.

Teadmiseks: [Spordikompleks Kalev, spordikompleks@gmail.com](mailto:spordikompleks@kalev.ee).

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee