



1. MONOLIITNE RAUBETOOTONPLAAT 200mm
2. 2 x POLÜETÜLEEN EHTUSKILE
3. KÜLMAKERKEKINDEL TÄITEPINNAS

MÄRKUSED:

1. MONOLIITBETOOTON C30/37
2. KESKKONNAKLASS XC4+XS1+XF4
3. KAITSEKIHT ÜLAPINNAS: min=35, nom=45; ALAPINNAS: min=30, nom=40
4. PEALMINE PIND: HARJAPIND, KVALITEEDIKLASS A (BÜ4 2010)
5. ARMATUURTERAS B500B
6. ALAPINNAS $\varnothing 8/\varnothing 12-150/150$, ÜLAPINNAS $\# 8/8-150/150$ + NÄIDATUD KOHTADES LISARAUAD $\varnothing 12s150$
7. POLÜETÜLEENKILE VUUGID KATTA ÜLEKATTEGA min. 200mm JA TEIPIDA

01	25.04.2024	RK	ESIMENE VERSIOON
VERSIOON	KUUPÄEV	TEOSTAS	MUUDATUSE SISU

DMT
insenerid

DMT Insenerid OÜ
Salve tn. 3
11612 Tallinn, ESTONIA
tel +372 677 6370
MTR EEP000792

PROJEKTI STAADIUM PP	PROJEKTIJUHT T.Raatma	INSENER R.Kannussaar
KUUPÄEV 25.04.2024	JOONESTAJA R.Kannussaar	KINNITAJA T.Raatma

Narva-Jõesuu esindusväljak

Suur-Lootsi tn 2/8/10 ja Kalda tee 2, Narva-Jõesuu
KOKO arhitektid OÜ

LAVA KONSTRUKTSIOON PP-1				
MÕÕTKAVA	TÖÖ NR.	JOONISE NR.	VERSIOON	LEHT/LEHTI
1:10	23072	EK-7-01	01	1/1