



PÄÄSTEAMET

Märke tehtud:
Kehtib kuni:
Alus:
Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kuusalu Vallavalitsus
vallavalitsus@kuusalu.ee

Teie 21.01.2025 nr 7-1/205

Meie 03.02.2025 nr 7.2-3.1/418-1

Aiapõllu ja Rebasesaba kinnistute detailplaneeringu kooskõlastamine

Esitasite Päästeameti Põhja päästekeskusele kooskõlastamiseks Aiapõllu ja Rebasesaba kinnistute detailplaneeringu kooskõlastamine.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektor Aleksandr Levinski detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel: Väline tulekustutusvesi ei vasta siseministri määruse nr 10 "Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord" (edaspidi sim määrus nr 10) nõuetele. Vastavalt sim määruse nr 10 §-le 6 veevõtukoht peab paiknema ehitisest kuni 200 meetri kaugusel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Aleksandr Levinski
Ohutusjärelvalve büroo/inspektor
Põhja päästekeskus

Aleksandr Levinski
+372 53325857
aleksandr.levinski@paasteamet.ee