



MURU TAASTAMINE



Kasvupinnas ja muru külv	h= 15 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 40 cm
Esmase tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063...63, E _≥ 60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63, E _≥ 60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E _≥ 60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

MÄRKUSED:

1. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
2. Kaeviku tagasitäideks (tee mulde) taastamiseks tuleb kasutada (homogeenset) võrdlemisi sarnast või kaevikust eelnevalt välja kaevatud materjali. Mitte kasutada liiga suure filtratsiooniga materjale.
3. Kaeviku nõlvus peab vastama ohutusnõuetele ja ei tohi olla suurem kui puistematerjali looduslik varisemisnõlvus.
4. Kaevikute kõrval olevad konstruktsioonid peavad olema püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks kaevata. Selle juhtumisel, tuleb konstruktsioonid avada ja taastada.
5. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõlbulikus. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms.

 <p>THS Projekt OÜ Turu 34b, Tartu MTR : TEL002156 Äriregistri nr:12422321</p>	<p>Töö nimetus: Pärnu mnt 558a liitumine madalpingel. Saue vald, Harju maakond</p> <p>Projekti kood LC2874 ja LC3008</p>	<p>Töö tellija: Elektrilevi OÜ</p>
		<p>Töövõtja: THS Projekt OÜ Reg.12422321</p>
<p>Kontrollija: Tarmo Uusrand</p>	<p>Allkiri: /Digitaalselt allkirjastatud/</p>	<p>Objekti aadress: Saue vald, Harju maakond</p>
<p>Projekteerija: Tarmo Uusrand</p>	<p>Allkiri: /Digitaalselt allkirjastatud/</p>	<p>Möötkava: Töö number: P25001_LC2874</p>
<p>Töö väljaandmise aeg: 07/05/2025</p>	<p>Joonise nimetus: Kaeviku ristlõiked</p>	<p>Projekti staadium: TP</p>
		<p>Joonise number: EL-6-01</p>