



PÄÄSTEAMET

/* ASUTUSES IS ES EKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Enel Liin
Räpina Vallavalitsus
vald@rapina.ee

Teie 01.07.2024 nr 7-3/2024/93-1

Meie 22.08.2024 nr 7.2-3.2/4330-2

**Räpina linnas Võhandu tn 16 ja
Võhandu tn 23 katastriüksuse
detailplaneeringu eskiislahenduse eelnõu
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Põlva maakonnas Räpina vallas Räpina linnas Võhandu tn 16 ja Võhandu tn 23 katastriüksuste detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta nõuetele. Puudub info veevõtukohta veevooluhulga e tootlikkuse kohta. Veevooluhulk peab arvestama teenindatava ehitise / ehitiste põlemiskoormusega. Paberivabriku nõutav veevooluhulk on 20 l/sek kolme tunni jooksul.

Tuletõrje veevõtukohta teenindusala peab olema kirjeldatud. Planeeritavate ehitiste kaugeimad sissepääsud ei tohi paikneda veevõtukohest kaugemal kui 200 m.

NB! Tuletõrje veevarustuse tagamisel tuleb lähtuda kehtivast Siseministri 18.02.2021 a määrusest nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord „

Planeeritavatele ehitistele ei ole tagatud päästeautodele juurdepääsu ehitiste kõikidele külgedele. SIM 812-7:2018 p 14.1.7

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Räpina vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@rescue.ee

Lõuna päästkeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 628 2000 / louna@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585