

**Katseprotokoll NHL2026/V8232MB****Rahvatervise labor****Vee mikrobioloogiline analüüs**

Tellija: Kiili Varahalduse Sihtasutus, 90008614  
 Veeallika valdaja: Kiili Varahalduse Sihtasutus  
 Proovivõtukoht: Kiili Lasteaia peamaja  
 Proovivõtja nimi: Aare Reinsalu  
 Atesteerimistunnistuse number: 2412/23

|                                         |                                |                        |            |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-------|
| Veeallika liik:                         | Veevärgivesi                   | Proov võetud:          | 10.09.2026 | 11:10 |
| Proovivõtuakti/kaaskirja nr.:           | V2026008232                    | Laborisse toodud:      | 10.09.2026 | 13:50 |
| Visuaalne hinnang proovi<br>saabumisel: | Ilma iseärasusteta             | Analüüs alustatud:     | 10.09.2026 | 14:39 |
| Proovivõtumetod:                        | EVS-EN ISO 19458:2006, STJ KH1 | Analüüs lõpetatud:     | 14.09.2026 |       |
|                                         |                                | Protokoll vormistatud: | 15.09.2026 |       |

**Analüüsi tulemused**

| Näitaja               | Tulemus | Piirsaldus                 | Ühik       | Meetod                 |
|-----------------------|---------|----------------------------|------------|------------------------|
| Coli-laadsed bakterid | 0       | 0                          | MPN/100 ml | EVS-EN ISO 9308-2:2014 |
| Escherichia coli      | 0       | 0                          | MPN/100 ml | EVS-EN ISO 9308-2:2014 |
| Kolooniate arv 22 °C  | 0       | Ebaloomulike<br>muutusteta | PMÜ/1 ml   | EVS-EN ISO 6222:2001   |
| Soole enterokokid     | 0       | 0                          | PMÜ/100 ml | EVS-EN ISO 7899-2:2002 |

PMÜ - pesa moodustav ühik

MPN - kõige tõenäolisem arv, ühik "MPN/100 ml" on samaväärne ühikuga "PMÜ/100 ml"

[Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded](#)

Dokument on kinnitatud Terviseameti digitempliga

Urmas Liivas  
 juhtivspetsialist

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokoll NHL2026/V8232MB Lk 1 / 1