



PÄÄSTEAMET

Tarmo Genergard
Forus Security AS
tarmo.genergard@forus.ee

Teie 27.01.2026 nr

Meie 28.01.2026 nr 7.2-2.1/699-2

Taotlus häireedastusega jätkamiseks

Austatud Tarmo Genergard

Ehitisregistri andmetel asub aadressil Pärnu mnt 22, Tallinn, Ärihoone (EHR 120788132) ja Administratiivhoone (EHR 101036788).

Nõudeid, milliselt ehitiselt tuleb edastada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteateid Häirekeskusesse on esitatud siseministri määruses nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“ lisas nr 2 ja § 16 lg 1, 3 (Redaktsiooni jõustumine 10.11.2025).

Kui määruse lisas 2 nimetamata ehitise omanik või valdaja soovib edastada automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulevaid tulekahjuteateid Häirekeskusega, peab ta selleks eelnevalt oma taotluse koostöölastama Päästeametiga ning sõlmima lepingu sideettevõttega, kes on tulekahjuteate esitaja. Päästeamet võib anda koostöölastuse ehitise ühendamiseks Häirekeskusega, kui :

- 1) ehitis või selles paiknev vara on arhiiv, muuseum, muu riiklikult olulise väärtusega ehitis, kuni 50 kasutajaga ravi- ja hoolekandenasutus, alaliselt mehitamata majutusasutus, elutähtsa teenuse osutamiseks vajalik ehitis või suurõnnetuse ohuga või ohtlik ettevõtte, kui selle ohualasse jääb elamupiirkond;
- 2) on täidetud automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile esitatud nõuded ja
- 3) tulekahju korral ei ole tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine muul viisil ja kiire evakuatsioon ehitisest.

Päästeameti andmetel ei vasta Pärnu mnt 22, Tallinn ehitised siseministri määruses nr 1 lisas 2 ja määruse § 16 lg 3 väljatoodud kriteeriumitele. Tulenevalt eeltoodust jätab Päästeamet taotluse koostöölastamata.

1. mai 2026 lõpetab Päästeamet mittekohuslaste tulekahjuteadete vastuvõtmise Häirekeskuses. Lahti ühendatud objektid peavad hiljemalt **1 juuli 2026** ajakohastama oma ATS-dokumentatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise plaani.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Adamberg
Ohutusjärelvalve büroo
Põhja päästekeskus

Tarmo Adamberg
+372 53400274
tarmo.adamberg@paasteamet.ee