



65401:002:1221
Hobusetalli

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N



Taastada kruusatee!
Taastamise ala - 21m2

65401:002:1223
Hobusetalli



Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-06
- Teiste kommunikatsioonidega rööplukgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Tööde teostamisel järgida Transpordiameti poolt kehtestatud nõudeid.

Tööde teostamiseks jätgid transpordiameti poole kontaktataks nõudeid.			
Tellija:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 19.01.2024
			Töö nr: 01/01/0544
Töö nimetus: Teeilmajaama liitumine madalpingel 28 Rapla-Märjamaa tee, Koikse küla, Rapla vald LC0544		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001/L1
			Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	