Tähistused

- Projekteeritav KP kaabelliin
- Projekteeritav MP maakaabel
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav toru
- Raieala
- Puurimiskaevik
- Kinnisel meetodil paigaldatav toru
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Projekteeritav liitumiskilp
- Projekteeritav jaotuskilp
- Olemasolev MP maakaabel uuel trassil
- Demonteeritav objekt

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõidusteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Risuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada tööde eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduta k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
4. Elektrikaabliite sügavus riigitee maakaussel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Piirimäe
55701:001:0939

Otemasolev alajaam nr.: A312543

Kuusiku
55701:001:0937

Männituka
55701:001:0938

Tammepõllu
55701:001:1138

Murru
55701:001:1035

Kaasiku
55701:001:0936

Ääre-Kantsi
55701:001:0996

Väike-Kantsi
55701:001:0998

Uue-Kantsi
55701:001:1004

Ulbomäe
55701:001:1032

Mast nr.: M100
Mast nr.: M101
Mast nr.: M102
Mast nr.: M103
Mast nr.: M104
Mast nr.: M105
Mast nr.: M106

Demonteeritav KP õhuliin masside nr. M95 ja M106 vahel, L=645m

Kinnisel meetodil PVC Ø160 1250N, L=66m

Kinnisel meetodil PVC Ø160 1250N, L=97m

Kinnisel meetodil PVC Ø160 1250N, L=12m

Kinnisel meetodil PVC Ø160 1250N, L=13m

Kaabel paigaldada vähemalt 1,2m sügavusele ja 1250N torusse PVC Ø160 1250N, L=149m

NR: KPL221020
2kukaabel 3x240+35, L=1017m

Ristsemme riigiteele 46
Tartu-Otepää-Sangaste tee , 32,03 km

Kulgemine riigiteel 46
Tartu-Otepää-Sangaste tee kaitsevõõndis, 32,23 km

Ristumine riigiteel 46
Tartu-Otepää-Sangaste tee , 32,16 km

Projekt:	Otepää-Võrike 10 kV õhuliini rekonstrueerimine II-etapp					Tellija:	Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan					Joonise nr: IP0028-1-3	
	Projekteeris	Kevo Allsip			Tel. 5147642	Mõõtkava	M 1:500
	Joonestaja	Kevo Allsip				Staadium	Tellisega
	Kontrollis	Kevo Allsip				Joonis	Leht / Lehti
						3-1	2 / 6

E-post: estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 630 1290
Registrikood 12910349