



Raasiku Vallavalitsus
raasiku.vald@raasiku.ee
Tallinna mnt 24
75201, Harju maakond, Raasiku
vald, Aruküla alevik

Teie 26.09.2024

Meie 30.09.2024 nr 7.1-2/24/16634-2

**Raasiku vald Kulli küla Heinapõllu tee 13
kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu
kooskõlastamine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Raasiku valla Kulli küla Heinapõllu tee 13 (65101:002:0084, transpordimaa) kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu (menetlus nr 452512) mobiilside tugijaama 40m kõrguse antennimasti ja seadmeruumi (25m²) püstitamiseks.

Kinnistu asub riigitee 11300 Lagedi - Aruküla – Peningi km 5,8-5,9 kaitsevööndis.

Projekteerimistingimustega kavandatakse eeldused antennimasti ja seadmeruumi püstitamiseks.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 2 p 2 ja § 99 lg 3, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega **haldusaktile**.

1. Projekti asendiplaanile kanda ja seletuskirjas tuua välja EhS § 71 kohane riigitee kaitsevöönd.
2. Masti kavandada riigitee katte servast kaugusele, mis peab olema *vähemalt võrdne selle posti või masti kõrgusega*. (Kliimaministri 17.11.2023 määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi normid) § 62 lg 2). Kanda joonistele ehitise kaugus riigitee äärmise sõiduraja välimisest servast.
3. Riigitee kaitsevööndis on keelatud EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1 nimetatud tegevused, sh on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul vastavalt EhS § 70 lg 3.
4. Projektis kasutada riikliku teeregistri (<http://teeregister.riik.ee>) põhiseid teede numbreid ja nimetusi.
5. Juurdepääs mastile kavandada kohalikult 6510442 Küla teelt, kanda juurdepääs plaanile. Riigiteelt ristmikku mitte kavandada.
6. Projekti joonistel näidata projekteeritaval alal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud ja muu taristu. Tehnovõrke, sh kaitsevööndeid, riigitee alusele maaüksusele mitte kavandada. Juhul kui kavandatakse riigiteega ristuvaid tehnovõrke, tuleb need kavandada kinnisel meetodil.
7. Projekti aluseks olev geodeetiline alusplaan peab olema mõõdistatud piisavas ulatuses, mis võimaldab projekti koostada ja kontrollida. Kõik projektiga kavandatu (sademeveesüsteemid, liikluslahendused vms) peab jääma mõõdistatud alusele.

8. Transpordiamet ei võta kohustusi projektiga seotud rajatiste väljaehitamiseks.

Lähtudes Ehs § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Einama

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Krista Einama

58627026, Krista.Einama@transpordiamet.ee