


- TINGMÄRGID olemasolevad
- Mast
 - Madalpinge õhuliin
 - Madalpinge maakaabel
 - Drenaaž
 - Sidekaabel
 - Veekogu
 - Truup
 - Aed
 - Tee äär
 - Kinnistu piir
 - Haljastus
 - Puu

- TINGMÄRGID projekteeritud
- Madalpinge maakaabel
 - Kaablikaitsetoru
 - Läbimine kinnisel meetodil
 - Kaevik kinnisel meetodil läbimiseks
 - Liitumiskilp
 - Kilbi maanduspaigadis
 - Kaeviku piirjoon



X= 6581150
Y= 620050

Flora
27302:002:0120

Liitumiskilp
LK236955
Värvali
27302:002:0120
1Ø50mm 750N,2m
maapeal (tarbija kaablile)
1Ø110mm
750N,5m

AXPK 4G50
MPL440907
Ltrass/Lvaruga
106/120m

1Ø110mm
1250N,98m

Flora
27302:002:0120

17152 Vohnja-Kadrina tee
27302:002:1190
Kadumaja
27302:001:0374


Pekri
27303:002:0410

Koidula
27303:002:0640

Võidu
27303:002:0656

MÄRKUSED:

- Lähteülesanne nr 497405, projekteerimistingimused nr.
- Kaabli paigaldamissügavus 1,0m, kinniselt, paralleelselt teega -1,5m.
- Maakaabel paigaldada kaitsetorus.
- Kaabli paigaldamisel juhendada: 0,4...20 kV võrgustandard.
P342- 0,4 kV kaabelliinid.
- Kaablitrassi pealiskih, freesasfalt-ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.
Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
- Liitumiskilp paigaldada uksega tee poole.
- Geoalusena kasutatud Guvana Disain OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. G_964_25, 22.07.2025).
Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt					Tellija	
Värvali kinnistu liitumine elektrivõrguga. Kadapiku küla. Kadrina vald.					Elektrilevi OÜ	
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis				Joonise nr	
	Asendiplaan v2				LC3949-1	
	Projekteeris	Jelena Laidoner	03.09.2025		Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	Andrei Laidoner	03.09.2025	53 483 985	Stadium	Tööprojekt
					Keel	Leht
					EST	1 1