



PÄÄSTEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
info@ttja.ee

04.03.2024 nr 7.2-2.1/1235-1

**Märgukiri - Pühavaimu tn 2 ja tn 4,
Narva mnt 7, Tallinn**

2024. aasta veebruaris viis Päästeameti Põhja päästekeskus läbi paikvaatluse Püha Vaimu Kiriku, koguduse ja Narva mnt 7 büroohoone ehitistes aadressil Pühavaimu tn 2, Pühavaimu tn 4 ja Narva mnt 7, Tallinn, Harjumaa. Haldusmenetluse käigus tuvastati, et Püha Vaimu koguduse ja Narva mnt 7 büroohoone esindajatel ei ole esitada elektripaigaldiste kontrolli teostamist tõendavat dokumentatsiooni. Esindajate kinnitusel likvideeritakse puudused Pühavaimu tn 2 ja 4, Tallinn aadressil hiljemalt 31.12.2024, Narva mnt 7, Tallinn aadressil – hiljemalt 30.03.2025.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub päästekeskus käesoleva kirjaga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning informeerib asjaolust, et nimetatud hoone ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aleksandra Mäsepp

Ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Põhja päästekeskus

+372 51944248

aleksandra.maesepp@rescue.ee