



Üks kaabel kaevikus
Haljasala taastamine




MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	10 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
(märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm

Tüüp 3
Kõnnitee asfaltkatte taastamine




ASFALTBEToon AC 12 surf (graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK E>140 MPa	
fraktsioon 16/32	10 cm
fraktsioon 32/63	15 cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m ²	
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
(märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)




Tüüp 4
Kivi-/betoonplaadi taastamine




BEToon-/KIVIPLAAT	
Peenliiv	5 cm
PAEKILLUSTIK E>140 MPa	
fraktsioon 16/32	10 cm
fraktsioon 32/63	15 cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25	
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
(märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

Tüüp 5
Kruusa taastamine



PAEKILLUSTIK	12 cm
PAEKILLUSTIK E>170 MPa	
fraktsioon 16/32	10 cm
fraktsioon 32/63	15 cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25	
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
(märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

Tüüp 2
Sõidutee asfaltkatte taastamine



ASFALTBEToon AC 12 surf (graniit)	7 cm
PAEKILLUSTIK E>170 MPa	
fraktsioon 16/32	10 cm
fraktsioon 32/63	15 cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m ²	
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
(märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

Tellija:

Elektrilevi OÜ

Töö nimetus:

Kuresilma tee 4, Ülgase küla, Jõelähtme vald, Harju maakond. LC0508. LC0769. IP7331

Joonise nimetus:

Katete taastamise joonis



Aadress:

Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714

MTR:

TEL002388

Reg. nr:

12688881

Telefon:

+372 553 4119

E-mail:

jaanus@stromtec.ee

Projekteerija: Martin Bluum, 56969904

Kontrollis:

Jaanus Kaldoja

Kuupäev: 25.01.2024

Töö nr: 23-185

Joonise nr: 00Y

Mõõtkava: A3