



PÄÄSTEAMET

Tallinna Erihoolekande- ja
Rehabilitatsiooniteenuste Keskus
info@terk.ee

Teie

Meie 09.04.2025 nr 7.2-2.1/2169

Päästeameti tõend

Austatud Tallinna Erihoolekande- ja Rehabilitatsiooniteenuste Keskuse esindaja

Päästeameti Põhja Päästekeskus teavitab teid, et hoone 1. ja 2. korrus, aadressil Maleva tn 16, Tallinn sobib tuleohutuse seisukohast päeva- ja nädalahoiuteenuse ning rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks tingimusel, et töötajad on teadlikud ja instrueeritud ühe evakuatsioonipäasu sulgemisest (ehitustegevuse tõttu) ning keldrikorrusel kus toimub renoveerimine tagatakse automaatse tulekahjusignalisatsiooni toimepidevus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Stanislav Tõnissaar
Ohutusjärelvalve büroo peainpektor
Põhja päästekeskus

Stanislav Tõnissaar
+372 53236619
stanislav.tonissaar@paasteamet.ee