



Projekteerimistööde eesmärk on suurendada tarbimissuunalise läbilaskevõimsust. Olemasoleva peakaitse suurendamine 3x250A -> 3x1250A, eesmärk on tagada Olerexi elektriautode laadimistaristu arendamine.

Projekteerimistööde maht:

- 1) Olemasolevasse keskpingevõrku sisselõige koos uue AJ HEKA 1 SB 1000 paigaldamisega.
- 2) Olemasolevate tarbijate üleviimine uuele LK(2) EK2240.
- 3) Reserv kaabli kaitsetoru D160, 750N paigaldamine ja reservtoite tagamine 0,4 kV AJ-473 ja AJ-466 2xAXPK4G240.

