


Ettevaatust!
Torupiire!

- TINGMÄRGID
- Kinnistu piir
 - Projekteeritud KP maakaabel
 - Projekteeritud kaitsetoru 1250N
 - Puurimiskaevik


Ettevaatust!
Teeprojekti
projekteeritud
kõnnitee, min sügavus
1,2m. olemasolevast
maapinnast

Kaitsetoru
1xPVCØ160, "1250N",
kinnisel meetodil,
Vastavalt
ristmeväljajoonisele 1
L=34m




Kaitsetoru
1xPVCØ160, "1250N",
kinnisel meetodil,
Vastavalt
ristmeväljajoonisele 2
L=116m

Ristumine Väike-Ilusa
sissesõiduga,
min. sügavus 1,5m!




Ettevaatust!
MP maakaabel!

Kaitsetoru
1xPVCØ160, "1250N",
kinnisel meetodil,
Vastavalt
ristmeväljajoonisele 3
L=110m



Kaitsetoru
1xPVCØ160, "1250N",
kinnisel meetodil,
Vastavalt
ristmeväljajoonisele 4
L=84m

Projekt					Päiksemäe kinnistu peakaitsme suurendamine, Nõuni küla, Otepää vald, Valga maakond					Tellijä		Elektrilevi OÜ	
 LEONHARD WEISS		Joonis		Ristmevälja joonised						Joonise nr			
		Projekteeris		Karl-Magnus Rebane				59171680		Moodkava		LC1771-3	
		Korraldaja		Kaupo Maaten						Statistik		Tööprojekt	
												Kaardi	
E post Estonia@leonhard-weiss.com		Tel +372 601 2285		Registrikood 1068348		www.leonhard-weiss.ee				Keel		Leht	
										EST		1	