



Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee
Keskväljak 5a
92413, Hiiu maakond, Hiiumaa vald,
Kärdla linn

Teie 16.07.2025 nr e-kiri

Meie 06.08.2025 nr 7.1-2/25/11829-2

**Nõusoleku andmine ootekoja
paigaldamiseks Käina tee 36 kinnistule**

Olete taotlenud Transpordiametilt nõusolekut ootekoja paigaldamiseks Lauka külas, Käina tee 36 kinnistul (katastritunnus 20401:001:0322) asuvasse bussipeatusesse. Kinnistu asub riigitee nr 12115 Kõrgessaare-Hüti-Puski tee kaitsevööndis, kuid tegemist ei ole riigiteel asuva bussipeatusega.

Bussipeatuses on märk, ooteala ja pink. Ootekoja paigaldamiseks tuleb rajada laiendus.

Transpordiameti üldpõhimõtteid peatuste kohta saab lugeda siit: [Mahasõidud, ehitamine kaitsevööndis, planeeringud ja tehnovõrgud | Transpordiamet](#).

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 2-3 ja Transpordiameti põhimääruse, anname **nõusoleku** ootekoja paigaldamiseks, kui arvestate järgnevate **nõuetega**.

1. Bussipeatusesse ootekoja kavandamisel tuleb lähtuda kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi normid). Normide § 53 lõike 2 kohaselt tuleb ootekoda kavandada vähemalt 3 m kaugusele sõidutee katte servast.
2. Ehitis peab olema vastupidav vandalismile ja lume sahkamisele.
3. Ootekoja ja sõidutee vaheline kalle ei tohi olla suurem kui 6 %.
4. Näha ette tööde maa-ala korrastamine. Tööde teostamisel tuleb vältida riigitee risustamist.
5. Selgitada välja tööde maa-alal tehnovõrkude olemasolu ning kavandatavad tööd kooskõlastada tehnovõrgu valdajatega.
6. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud normides toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
7. Ootekoja paigaldamisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
8. Transpordiamet ei võta ootekoja ehitamise ega korrashoiuga seotud kohustusi.

Lisaks juhime Teie tähelepanu sellele, et riiklikku teeregistrisse seda bussipeatust ei ole kantud. Palume valla korraldada peatusse registrisse kandmine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje-Ly Rebas

peaspetsialist

planeerimise osakonna koostööstuste üksus

58581095, Marje-Ly.Rebas@transpordiamet.ee