

53 Nõela LP

2 Nõela

Nõela LP ML 64
Nõela LP LL 63

Võimalusel keskpinge maakaabel kaitsetorust riigi teemaal
välja tõmmata.

Demonteerida jaotuspunkt Nõela LP.
Demonteerida keskpinge õhuliin Nõela:KOH fiidril
vahemikes Nõela LP JP-M66-AJ Nõela.
L= ca 1832m

Teavitada kinnistu omanikke enne demontaaži algust.

Raivo:(Kohila) mastalajaam demonteerida ja kliendid võtta
Aasumäe:(Kohila) toitele. Demonteerida keskpinge õhuliin
Raivo:(Kohila)-M14-M6-AJ Karkass (AJ15679)
L= ca 710 m

AJ15687/

Karkass/
AJ15679

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Demonteeritav keskpinge õhuliin
- Demonteeritav madalpinge õhuliin
- Olemasolev ühisriputuses side õhuliin
- Demonteeritav mast
- Olemasolev ja/või projekteeritav alajaam

Märkus:

- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24/163
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.
- Enne ehitustööde algust teavitada kinnistu omanikke.

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 27.01.2025
			Töö nr: RP/24/014/4
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine kohila alev, kohila vald, Raplamaa IP7157 IV etapp	E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 002/3(6)	
		Mõõtkava:1:1000 (A1)	
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Veiko Natus	