



PÄÄSTEAMET

Viljo Vider
Tartu Ülikool
taivo.org@ut.ee

Teie 17.04.2026 nr 4-7/KV/11254

Meie 22.04.2026 nr 7.2-2.2/2668-2

Selgitustaotlusele vastamine

Tulenevalt Teie selgitustaotlusest lisan, et viidatud juhend on siiani leitav paasteamet.ee kodulehelt taotle ja kooskõlasta, juhendid asutusele ja ettevõttele alt. Juhend on endiselt kehtiv ja kannab nimetust kõnekabiinide tuleohutu paigaldamine ehitistesse. Selle mõtte on arvestada kõnekabiinide paigaldamisel teisi ehitisele kehtivaid tuleohutusnõudeid. Nende paigaldamisel siseruumidesse tuleb järgida tootja poolt väljastatud paigaldamis-, kasutamise- ja hooldusjuhendit ning teisi juhendis välja toodud nõudeid. Kõnekabiin on ehitiste siseruumidesse paigaldatav ruum, milles on võimalik personaalselt tööd teha, pidada teisi häirimata telefonivestlusi või väiksema osalejate arvuga koosolekuid.

Juhendist lähtuvalt ei rakendu kõnekabiinile tuleohutusnõuded Teie poolt esimese punktis välja toodud tingimustel.

Ükski õigusakt ei tunne mõistet kõnekabiin ega reguleeri seda. Juhendki ütleb, et kõnekabiini puhul peab lähtuma esimeses lõigus viidatud tootja juhenditele. Kõnekabiini puhul, mida käsitletakse aga ruumina ehitises, tuleb arvestada erinevate tuleohutusnõuetega nagu juhendis välja toodud. Tuleohutusnõuded tulenevad siseministri 30.03.2017 määrusest nr 17 Ehitisele esitavad tuleohutusnõuded.

Nõuded kõnekabiinide tuleohutu paigaldamine ehitistesse hakkas kehtima 2023 ja enne seda ei saa nõuda nende täitmist. Juhul, kui kõnekabiin paigaldati hoonesse enne 2023, on soovituslik arvestada nende tuleohutusnõuetega praeguses olukorras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marko Kartau
Ohutusjärelevalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus

+372 7337359
marko.kartau@paasteamet.ee

Lõuna päästekeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / louna@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585