



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Valga

29.05.2023 nr 7.2-2.2/3711-1

Läbi vaadanud Marico Holding OÜ hoone, aadressiga Lekto kinnistu, Londi küla, Valga vald, Valga maakond seotud haldusmenetluse materjalid ning arvestades Teie poolt tasutud sunniraha ja tähtaja pikendamise taotluses välja toodud põhjendusi, Päästeameti Lõuna päästekeskus pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nr 7.2-6.3/157 nõuet, ning määrab uue täitmise tähtaja aadressaadile Marico Holding OÜ (registrikood 12950913) alljärgnevalt:

Rajada põlevmaterjali lahtise laoplatsti ning tööstus- ja laohoone tarbeks nõuetekohane hoonete väline tule tõrje veevarustus ja edastada kasutusteatis ehitisregistri kaudu kohalikule omavalitsusele.

Alus: Tuleohutuse seadus § 23 lg 2 ja lg 3; § 24 lg 1 ja 2. Siseministri määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 10 lg 1.

Selgitus: Tuleohutuse seadus § 23 lg 2 j 3 järgi peab ehitisel, millele on kehtestatud tuleohutusnõuded, olema nõuetele vastav veevõtukoht ning veevõtukohta olemasolu tagab ehitise omanik, välja arvatud juhul, kui veevõtukohta rajamine on kokku lepitud või korraldatud teisiti. Kui veevõtukoht tagab rohkem kui ühe ehitise puhul käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõude täitmise, tagavad veevõtukohta olemasolu nende ehitiste omanikud ühiselt.

Tuleohutuse seadus § 24 lg 1 ja 2 järgi peab olema tagatud aastaringne juurdepääs veevõtukohtale ja võimalus seda kasutada ning veevõtukohtas peab olema tagatud ehitise kaitseks vajalik vee vooluhulk.

Siseministri 07.04.2023. määruse nr 10 § 10 lg 1 järgi edastatakse enne veevõtukohta kasutuselevõtmist veevõtukohta katsetamise tulemus ehitisregistri kaudu kohaliku omavalitsuse üksusele koos kasutusteatisega. Veevõtukoht võetakse kasutusele pärast kasutusteatisi esitamist ehitusseadustiku § 47 lõike 4 kohaselt.

Paikvaatluse käigus tuvastati, et ettevõtte territooriumil puudub väline veevõtukoht. Territooriumil on neljast viihallist koosnev olmejäätmete sorteerimis- ja ladustamishoone, eraldi seisvad kontori- ja olmeruumid. Välistel laoplatssidel ladustatakse suures koguses puit- ja muud põlevmaterjali.

Kustutustööks vajaliku vesivarustuse tagamine on sellise ettevõtte territooriumil väga oluline. Võimaliku tulekahju edukaks lokaliseerimiseks ja kustutamiseks kulub suur kogus vett ning

selle õigeaegne kustutamata jätmine tooks kaasa ulatusliku päästesündmuse, tekitaks suure materiaalse kahju, looks ohu keskkonnale ning inimeste elule ja tervisele.

Veevõtukoht tuleb rajada Siseministri määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatu järgi.

Uus täitmise tähtaeg: 31.03.2024. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 1000 (üks tuhat) eurot.**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor Bank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: “Marico Holding OÜ 29.05.2023. ettekirjutus“.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. **Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. **Haldusakt on vaidlustatav vaid uue tähtaja osas.**

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee **10 päeva jooksul** arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadi Roots

Ohutusjärelvalve büroo inspektor

Lõuna päästekeskus