

 FIRETEK OÜ Pae 21, 11415 Tallinn ☎ 602 4550, 555 35000 www.firetek.ee firetek@firetek.ee		Objekt: ELAMUHOONE OLEMASOLEVA VEETULEKUSTUTUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE Pelguranna tn 59, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn			
Vastutav spetsialist: Georg Kangur		Dokumendi nimetus: PÕHISEADMETE JA -MATERJALIDE LOETELU			
Koostaja: Aleksandr Kvasnjuk	Staadium: Teostusdokumentatsioon	Töö nr: FRT669	Kuupäev: 10/07/2023	Dokumendi tähis: VKT-8-01	Versioon: v01

Nr.	Muudatus	Muutja		Kuupäev	
Nr.	Töö kirjeldus	Mõõt	Kogus	Ühik	Märkused
4	Märgtõusutoru				
4.1	Torud				
4.1.1	Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega	DN50	6	jm	
4.1.2	Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega	DN80	52	jm	
4.2	Toru armatuur ja seadmed			kmpl	
4.2.1	Haakmuhviga DN50 liitmik päästemeeskonnale, DN50 PN16 kruvikraaniga ja kaitsekorgiga	DN50	13	kmpl	
4.2.2	Tuletõrjevee märgtõusutoru väline toitesisend DN80 päästemeeskonnale (tuletõrjeautodest täitmiseks), haakmuhviga ja ketiga kinnitatud kaitsekorgiga, PN16 sisekeermega.	DN80	2	kmpl	
4.2.3	Tühjenduskraan	DN50	2	kmpl	
4.2.3	Manomeeter kuulkraanidega		1	kmpl	