

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi TO Projekt OÜ			Isiku- või registrikood 12772446
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Vaila küla, Põrgupõhja tee, 10	Sihtnumber 76917	Maakond Harju maakond
	Telefon 518 7165	e-post info@toprojekt.ee	
Kontaktisik	Nimi PILLE OKK		
	Telefon 5661 9995	e-post pille@toprojekt.ee	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 11116 Kanama-Jõgisoo tee T10 Jõgisoo küla Saue vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 72501:001:0322	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

**TOOTEVALIK**

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
--

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

--

**KLIENDI TEGEVUSED**

1. Riigitee 11116 Kanama-Jõgisoo tee Jõgisoo külas jalgratta- ja jalgte projektteerimisel koos tänavavalgustusega arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projektteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid müra taseme suuruse kohta.
2. Projektteeritava alal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised:  
10 kV kaabelliinid ja õhuliinid  
0,4 kV kaabelliinid ja õhuliinid
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
4. Projektteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (<https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>) nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed>
7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel:  
<https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektile taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus e-teeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>
9. Juhul kui jalgratta- ja jalgte projektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguumberehitus> ning sõlmida projektteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Peep Herm

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+3725056891 | [Peep.Herm@enefit.ee](mailto:Peep.Herm@enefit.ee)**Koostatud:** 28.12.2023**Kehtib kuni:** 28.12.2024