



TINGMÄRGID

— — — — —	Kinnistu piir
— — — — —	Projektiteeritud MP kaabel
■	Projektiteeritud liitumiskilp
■	Projektiteeritud kaitsetoru 450N
■	Projektiteeritud kaitsetoru 750N
■	Projektiteeritud kaitsetoru 1250N kinniselt
— — — — —	Olemasolev MP maakaabel
□	Olemasolevad MP kilbid
— s — s —	Olemasolev sidekanalisatsioon
— • —	Olemasolev sidetrass
■	Puurimiskaevik

Märkused:

- Projektiteerimisülesanne nr. 488153
- AJ Pühajärve:(Otepää) asendada olemasolev trafo uue 400kVA trafoga. AJ Pühajärve:(Otepää) paigaldada uus fiider, millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC3460-1 ja LC3460-2
- Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Kinnisel meetodil paigaldada maakaabel vastavalt ristmevälja joonisele 1. Truubiga ristumisel maakaabli minimaalne sügavus truubist 1m!
- Taastada katted.
- Maakaabli ristumine toimub riigitee nr 23195 km 2,38**
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
- Projektiteeritud maakaabel ristub sidetrasside ning tuupidega. Enne ehitustööde algust teha kindlaks trasside/truupide sügavused!

Projekt Pühajärve rannapargi laadimistaristu elektrivarustus, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond				Tellija Elektrilevi OÜ		
Joonis 0,4kV Elektrivõrgu plaan				Joonise nr LC3460-1		
Projektiteeris	Karl-Magnus Rebane	59171680		Mõõtkaava	M 1:250	
Kontrollis	Hendrik Vissel			Stadium	Tööprojekt	
				Keel	Leht	Lehti
				EST	1	1

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
www.leonhard-weiss.ee