



PÄÄSTEAMET

Maarika Uprus  
Elva Vallavalitsus  
elva@elva.ee

Teie 29.05.2026 nr 6-1/8-3

Meie 28.06.2026 nr 7.2-3.2/2643-4

### **Vastus detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine kohta**

Päästeameti Lõuna päästekeskus nõustub Elva linnas Kirde 3 krundi detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega Kirde 3a kinnistu osas. Kirde 3a kinnistuga seonduv tuleohutus tuleb perspektiivselt lahendada (nt ehitusprojektis) vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kujasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada vajalik tuletõrje veevarustus;
- arvestada juurdepääsuteede kandevõimet, pöörderaadiused ja laiused tuletõrjetehnikaga seonduvalt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mati Umbleja  
ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Lõuna päästekeskus

Mati Umbleja  
+372 4354513  
mati.umbleja@paasteamet.ee