

PLAAN, km +63.50




LIKVIDEERITAV VALGUSTI 1



IDMAN
IDM7/80W C

PROJEKTEERITAV VALGUSTI 1



OBELUX
MI-ICAO-AC-2KR-IR-B

TINGMÄRGID

1 Projekteeritav asendatav lennuohutuse valgusti

MÄRKUSED

1. Olemasolevad madalintensiivsusega lennuohutuse valgustid IDM7/80 (IDMAN), 80W HME elavhõbe lambiga on ette nähtud asendada öösel pidevalt põlevate keskintensiivsusega tüüp C lennuohutuse valgustitele MI-ICAO-AC-2KR-IR-B (OBELUX).
2. Uued valgustid paigaldada korstnale olemasoleva valgustite kohtadele.
3. Olemasolevad toitekaablid (MCMK) ja häirekontakti kaablid (MMJ) alumiinium montaažtorudes (JAPP20) säilitada ning ühendada uutele valgustitele. Kõik kaablid peavad olema kaitstud UV kiirguse eest. UV kaitse tuleb kontrollida ja vajadusel taastada.

ZARTEK OÜ Reg.nr 14430833 tel: +372 56610808	Töö nimi IRU SEJ korstna lennuohutuse tulede rekonstrueerimine Peterburi tee 105, Harjumaa, 74114, Maardu	Joonis Installatsiooni plaan km +63.50	Proj. S. Zajarin	Kuupäev 20.10.2026		Mõõtkava -	Töö nr. 2691
			Kont.	Leht 1 / 1	Tunnus	Staadium	Joonise nr.
			Kinnit. S. Zajarin	Versioon v01	2691	PP	EL-5-51