Jrk №	Nimetus ja tehnilised andmed	Tüüp, mark	Ühik	Hulk	Märkused
1	2	3	4	5	6
1.	Lennuohutuse valgusti Koguaja põlev punane LED ICAO Medium-intensity Type C, 2000 cd fixed, ICAO MI Type B/C (OBELUX) AC model: 100-250VAC, 50-60Hz, 2 VA IP66, temp -40..+55°C, liigpinge kaitse (Type II), välistingimustele Alarm relay: 250VAC @ 6A Sisseehitatud hämaruslüliti Kinnitus seinale	MI-ICAO-AC-2KR-IR-B-10 (Obelux)	kpl	16	Pos.1
2.	Valgustite ahelate ühendus vastavalt skeemile EL-5-01		kpl	1	
3.	UV-kindel kõri, Ø20 mm		m	*)	
4.	Alumiinium montaaztoru, Ø20 mm, 750N		m	*)	

*) Toru kogus määrab töövõtja pakkumise koostamise käigus.

MÄRKUSED

1. Spetsifikatsioonis toodud seadmeid ja materjale võib asendada. Asendamisel peavad asendusseadmete ja materjalide tehnilised omadused olema samaväärsed.
2. Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.
3. Pakkumises tuua välja ühikhinnad, millised sisaldavad ka abimaterjalide ja paigalduse maksumuse. Koguste muutumisel opereerida ühikhindadega.

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev

	Objekt: IRU SEJ korstna lennuohutuse tulede rekonstrueerimine Peterburi tee 105, Harjumaa, 74114, Maardu		Staadium: PP	Mastaap: -
Projekteerija **Zartek OÜ** Reg. Nr: 14430833 Kivila 15-86, Tallinn	Joonis: SPETSIFIKATSIOON		Eriosa: EL	
	Töö nr.: 2691	Joonise nr.: EL-8-01	Muudatus: v01	Leht / Lehti: 1 / 1
	Kuupäev: 20.10.2026	Koostas: SZ	Kontrollis: SZ	