Gmail

Sergei Zajarin <sergei.zajarin@gmail.com>

FW: Taotlus Iru elektrijaama korstna takistusmärgistuse ja takistusvalgustuse renoveerimiseks vajalike tehniliste tingimuste väljastamiseks

1 sõnum

From: Andres Lainoja <Andres.Lainoja@transpordiamet.ee>
Sent: Wednesday, July 15, 2026 9:32 AM
To: Dmitri Krupin <Dmitri.Krupin@enefit.ee>
Subject: RE: Taotlus Iru elektrijaama korstna takistusmärgistuse ja takistusvalgustuse renoveerimiseks vajalike tehniliste tingimuste väljastamiseks

You don't often get email from andres.lainoja@transpordiamet.ee. Learn why this is important

EXTERNAL EMAIL: Do NOT click links and open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Tere

Kõrgtakistuste kooskõlastamise nõuded tulevad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni lisast 14 (ICAO Annex 14). Kuni 210 meetri kõrgune korsten tuleb valgustada neljal tasapinnal asuvate pidevalt põlevate keskintensiivsusega tüüp C lennuohutustuledega (tulede paigutus ja karakteristikud vt manuses). Tuled peavad olema igast lähenemissuunast nähtavad, tipmised tuled võib paigaldada korstna ülemisest servast allapoole, et vältida tulede suitsuga saastumist.

Rekonstrueerimisprojekt palun esitada Transpordiametile (info@transpordiamet.ee) kooskõlastamiseks. Kooskõlastusdokumentatsioonis peab olema näidatud paigaldatavate tulede asukoht (sh kõrgus) ja nende karakteristikud.

Täiendavatele küsimustele vastan esimesel võimalusel.

Tervitades

Andres Lainoja

Transpordiamet

Lennundusteenindus

Lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond

Vaneminspektor

Telefon + 372 5783 7109

From: Dmitri Krupin <Dmitri.Krupin@enefit.ee>
Sent: Tuesday, June 30, 2026 3:37 PM
To: info@transpordiamet.ee
Subject: FW: Taotlus Iru elektrijaama korstna takistusmärgistuse ja takistusvalgustuse renoveerimiseks vajalike tehniliste tingimuste väljastamiseks

Tere

Pöördume Teie poole palvega väljastada tehnilised tingimused korstna valgustuse renoveerimiseks.

Meie halduses oleva Iru elektrijaama korstna valgustussüsteem vajab renoveerimist. Iru elektrijaama korstna puhul on tegemist lennuvälja lähialas paikneva +202,4 m kõrguse betoonrajatisega, mis kujutab endast olulist lennutakistust, pöördume Teie poole palvega väljastada tehnilised tingimused kõrgtakistuse markeeringu ning takistus- ja ohutulede paigaldamise kohta.

Palume, et väljastatavad tehnilised tingimused vastaksid kehtivatele rahvusvahelistele tsiviillennundusstandarditele ning Eesti Transpordiameti nõuetele.

Korstna valgustussüsteemi viimased rekonstrueerimistööd teostati 2003. aastal ning olemasolev lahendus vastab tol ajal kehtinud nõuetele. Kavandatavate renoveerimistööde ettevalmistamiseks palume väljastada ajakohased tehnilised tingimused ning kehtivatest õigusaktidest ja standarditest tulenevad nõuded.

Ühtlasi palume koos tehniliste tingimustega edastada teave rekonstrueerimisprojekti kooskõlastamise korra ja nõuete kohta, sealhulgas kooskõlastusprotsessis esitatavate dokumentide ning asjaomaste kontaktisikute kohta.

Lugupidamisega

Dmitri Krupin
Juhtivspetsialist

Enefit AS

Iru elektrijaam

Peterburi tee 105 Harjumaa, 74114 Maardu

☎ +372 5343 4717
dmitri.krupin@enefit.ee

From: Administration <Administration@tll.aero>
Sent: Monday, June 29, 2026 10:55 AM
To: Dmitri Krupin <Dmitri.Krupin@enefit.ee>
Subject: FW: Taotlus Iru elektrijaama korstna takistusmärgistuse ja takistusvalgustuse renoveerimiseks vajalike tehniliste tingimuste väljastamiseks

You don't often get email from administration@tll.aero. Learn why this is important

EXTERNAL EMAIL: Do NOT click links and open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Tere

Vabandust, et vastamine oodatust kauem aega on võtnud.

AS Tallinna Lennujaam neid tingimusi ei väljasta. Palun pöörduge TRAM-i poole, nemad on korraldav asutus.

Heade soovidega

Oivi Lillmaa-Niklus | *infohalduse ja bürootoe juht*

+372 5307 7243 | oivi.lillmaa-niklus@tll.aero

AS Tallinna Lennujaam

Tartu mnt. 101, Tallinn 10112

airport.ee

90 aastat lende, lugusid ja ühendusi

See e-kiri võib sisaldada konfidentsiaalset teavet, mis on mõeldud ametialaseks kasutamiseks. Kui saite selle e-kirja eksituse tõttu, teavitage saatjat ja kustutage e-kiri.

From: Dmitri Krupin <Dmitri.Krupin@enefit.ee>
Sent: Friday, June 12, 2026 10:56 AM
To: Tallinn Airport Customer Care <info@tll.aero>
Subject: Taotlus Iru elektrijaama korstna takistusmärgistuse ja takistusvalgustuse renoveerimiseks vajalike tehniliste tingimuste väljastamiseks

Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere!

Meie halduses oleva Iru elektrijaama korstna valgustussüsteem vajab renoveerimist. Arvestades, et tegemist on lennuvälja lähialas paikneva +202,4 m kõrguse rajatisega, mis kujutab endast olulist lennutakistust, pöördume Teie poole palvega väljastada tehnilised tingimused kõrgtakistuse markeeringu ning takistus- ja ohutulede paigaldamise kohta.

Palume, et väljastatavad tehnilised tingimused vastaksid kehtivatele rahvusvahelistele tsiviillennundusstandarditele ning Eesti Transpordiameti nõuetele.

Korstna valgustussüsteemi viimased rekonstrueerimistööd teostati 2003. aastal ning olemasolev lahendus vastab tol ajal kehtinud nõuetele. Kavandatavate renoveerimistööde ettevalmistamiseks palume väljastada ajakohased tehnilised tingimused ning kehtivatest õigusaktidest ja standarditest tulenevad nõuded.

Ühtlasi palume koos tehniliste tingimustega edastada teave rekonstrueerimisprojekti kooskõlastamise korra ja nõuete kohta, sealhulgas kooskõlastusprotsessis esitatavate dokumentide ning asjaomaste kontaktisikute kohta.

Lugupidamisega

Dmitri Krupin
Juhtivspetsialist

Enefit AS

Iru elektrijaam

Peterburi tee 105 Harjumaa, 74114 Maardu

☎ +372 5343 4717
dmitri.krupin@enefit.ee

2 manust

A5-3 medium_type_C.pdf
73K

an14_table 6-1.pdf
579K