

Pille Pluumo

From: Kaili <kaili@kvatro.ee>
Sent: kolmapäev, 28. detsember 2022 13:36
To: Pille Pluumo
Subject: Vs: Põlva vald, Põlva linn, Käisi tn 3 korteriühistu ettekirjutus

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

J. Käisi tn 3 KÜ juhatus palub pikendada ettekirjutuse nr.7.2-6.3/2819 nõude 1 täitmise tähtaega erandkorras 1 aasta ehk kuni 15.12.2023.a

Elamu võttis 2022.a ette kaua planeeritud küttesüsteemi rekonstrueerimise ja elamu fassaadi soojustamise ning pidi omavahendite arvelt katma keldriuste vahetuse kulud.

Seoses olukorraga majanduses ja panga intresside (euribor) tõusuga on korteriomanike kulud läinud oluliselt suuremaks kui algselt eeldasime ja arvestasime. Kuna keldriuste näol on tegemist mittestandardsete ustega (kõik ukSED erimõõdus) ja nende valmistamine on eritellimus, siis hetkel ei suutnud ühistu neid eelarvesse mahutada. Palume Teie mõistvat suhtumist ning anname endast parima, et tuletõkke ukSED saaksid vahetatud eelpool mainitud tähtajaks.

Lugupidamisega
Kaili Kuuse
J.Käisi 3 KÜ juhatuse liige
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
Haldusjuht

Saatja: Pille Pluumo <Pille.Pluumo@rescue.ee>
Saatmisaeg: kolmapäev, 28. detsember 2022 12:12
Adressaat: kaili@kvatro.ee
Teema: Põlva vald, Põlva linn, Käisi tn 3 korteriühistu ettekirjutus

Tere!

Palun teavitada meid „Põlva vald, Põlva linn, Käisi tn 3 korteriühistu“ 03.12.2019 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2819 nõude 1 täitmisest (Eraldada keldriruumid evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonideks nõuetekohaste tuletõkkeustega).
Täitmise tähtaeg **15.12.2022.**

Lugupidamisega

Pille Pluumo
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob: +372 507 4079
tel: +372 799 8604
Pille.Pluumo@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Lao 17 | 63306 Põlva

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paastemet>

OHUTUSE EESTVEDAJA