


MÄRKUSED:

1. Lähteülesanne nr 492139, Jõhvi VV korraldus 2.1.33447, 14.05.2025 projekteerimislingimuste väljastamiseks..
2. Kaablite minimaalne paigaldamissügavus 0,7m. Tegelikud sügavused vastavalt asendiplaanile ja ristumisjoonistele.
3. Maakaablid paigaldada kaitsetorus.
4. Kaabli paigaldamisel juhinduda: 0,4...20 kV võrgustandard.
5. Kaabitrassi pealiskiht, asfalt-, kruusa- ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
6. Geolusena kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. 1356G, 04.08.25). Tallinn-Narva tee osas teeprojekt 20200055 2022 a. geo. koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt					Tallinn	
Jordi tee 17 ja 17a kinnistute liitumine elektrivõrguga. Korinuka küla. Jõhvi vald.					Elektrilevi OÜ	
Joonis					Joonise nr	
Asendiplaan					LC3742, LC3743-1	
Projekteeris	Jelena Laidoner	05.09.2025		Mõõtkava	M 1:4000	
Kontrollis	Andrei Laidoner	05.09.2025	53 483 985	Staadium	Tööprojekt	
				Keel	Lehti	
				EST	1	
					7	

**LEONHARD WEISS**

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348