Märkused:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjerelt tellid nr. 1071/41, 2023 oktoober.
2. Maakasutusi paigaldada vähemalt 2,7m sügisoovile, mõõtmed võtukõrgus vähemalt 1m sõgisoovile ja 750N tõusule. Ristumisel teise tehnovõrkudega paigaldada maakaablid torus ja tagada nõuetevaid vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevuga käsitsi.
3. Pisiki kaevetöötide lõpu taastada tõstele eelnevad ukterd. Taastada teed.
4. Paigaldus ja ehitustööd juhendada k.a. projektis kehtestatud eeskirjadel ja Elekteriec OÜ ning teise asjaomaste organisatsioonide koosklastesmel esitatud nõuetele.
5. Elektrikaablite sügavus olgeo maaskonuel minimaalselt 1,0m, ristumisel sügavaga 1,5m.

Tähistused

PE1 Projektseeritu MP trassiline(K rõõsel kaablile ees)
PE2 Projektseeritu VP trassiline(K rõõsel kaablile ees)
Olemasolev MP trassiline
Olemasolev kõrgsõiduvõrgustus
Olemasolev sidevarustuskaablid
Olemasolev VP trassiline
Olemasolev MP Õhuliin

Demonteeritav KP õhuliin AS-35 mastide nr. M21 ja M1 vahel , L=2086m

Mast nr. M1
Mast nr. M2
Mast nr. M3
Mast nr. M4
Mast nr. M5
Mast nr. M6
Mast nr. M7
Mast nr. M8
Mast nr. M9
Mast nr. M10
Mast nr. M11

71401:001:0994
Valjala jaoffa

85801:001:0323
Silla

85801:001:1031
Valjala-Võrsna tee

85801:001:0324
Silla

85801:001:0401
Veski

71401:001:0613
Jõe

85801:001:0612
Uueelu

10 Risti-V

Tähistused

Olemasolev KP õhuliin

Demonteeritav KP õhuliin

Märkused:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjerelt tellid nr. 1071/41, 2023 oktoober.
2. Maakasutusi paigaldada vähemalt 2,7m sügisoovile, mõõtmed võtukõrgus vähemalt 1m sõgisoovile ja 750N tõusule. Ristumisel teise tehnovõrkudega paigaldada maakaablid torus ja tagada nõuetevaid vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevuga käsitsi.
3. Pisiki kaevetöötide lõpu taastada tõstele eelnevad ukterd. Taastada teed.
4. Paigaldus ja ehitustööd juhendada k.a. projektis kehtestatud eeskirjadel ja Elekteriec OÜ ning teise asjaomaste organisatsioonide koosklastesmel esitatud nõuetele.
5. Elektrikaablite sügavus olgeo maaskonuel minimaalselt 1,0m, ristumisel sügavaga 1,5m.

Projekt: Valjala-Valjala II-etapp, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond					Tellija: Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Demontaaž				Joonise nr: IP6336-1-11
	Projekteeris: Kevo Allsiip			Tel. 5147642	Mõõtkava: M 1:1000
	Projektijuht: Kevo Allsiip				Staadium: Teostusjoonis
E-post: estonia@leonhard-weiss.com Tel: +372 631 1280 Registrikood: 12618349	Kontrolls: Kevo Allsiip				Joont: 1:1000 Joonis: 1 Leht: 1