



- MÄRKUSED:**
1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 11469G (KOOST 02.2024), (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
 2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJAJATE JUHISEID
 3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
 4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDEISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHIITUSE NÕUETELE
 5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
 6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
 7. RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT * TEE TÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE * VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - * MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD * TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

Peale õhuliini asendust peab maantee alas õhuliini rippe olema minimaalselt 7m !

Olemasolev ALUS 4x50 õhuliin mastidel nr.1 kuni nr.25 on ette nähtud asendada õhukaabluga EX4x95, $L_{trass}=620m$



Projekteeris: J.Lütt	TELLUJA: ELEKTRILEVI OÜ		
Projekti juht: H. Lomp	TOIMING: VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT		
PROJEKTI NIMI: Pihkva tn 46b kinnistu liitumine elektrivõrguga Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond	JOOINISE LIIK: Asendiplaan	TOOJOOINIS:	MÕÖTKAVA: M1:1000
AS STIK-ELEKTER Roosna-Aliku vald, Järva maakond Tel.: 38 95451; Fax: 38 95452 stik-elekter@stik-elekter.ee	KUIJPAEV: 22.03.2024	KOOD:	MUUDAT:
TÖÖ NR: LC1015	JOOINISE NR: EL-1	LEHT: 2	LEHT: 2