



PÄÄSTEAMET

Sillamäe Linnavalitsus
linnavalitsus@sillamae.ee

Teie 05.02.2026 nr 2-3/151

Meie 16.02.2026 nr 7.2-7.3/1028-2

Lõkke tegemisele esitatavad tuleohutusnõuded

Päästeameti ida päästkeskusele laekus Sillamäe linnavalituse 06.02.2026 korraldus nr 151 „Avaliku ürituse pidamise kooskõlastamine“, mille kohaselt Sillamäe Kultuuri- ja Huvikeskuse juuresolev territooriumil (Kesk tn 24, Sillamäe) toimub 21. veebruar 2026. a kell 13.00 kuni kella 15.00 toidulaat kultuuriprogrammiga. Avalikust üritusest osavõtjate eeldatav arv on ca 700 inimest.

Korralduse kohaselt peab lõkke tegemine kooskõlastama Päästeametiga. Avalikul üritusel tehtavat lõket Päästeametiga kooskõlastama ei pea. Avaliku ürituse korraldajal on kohustus järgida eelpool välja toodud avaliku ürituse tuleohutusnõudeid ja kui üritusega kaasneb lõkke tegemine, kohalduvad sellele kõik tavapärased lõkke tegemise ohutusnõuded, mis on leitud määrusest „Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded“.

Lõkke tegemisele esitatakse järgmised ohutusnõuded:

1. Lõkkekoha valikul arvestab tule tegija tuleohutust mõjutavaid tegureid, eelkõige lõkkekoha kaugust mis tahes hoonest ja põlevmaterjalist, pinnase kuivust, tuleohtu metsale ja taimestikule, tuule suunda ja tugevust ning tulekustutusvahendite kasutamise võimalikkust. Lõkkekoht peab asuma hoonest ja muust põlevmaterjalist vähemalt kaheksa meetri kaugusel.
2. Lõkke tegemiseks tohib lõkkekohas kasutada üksnes looduslikku töötlemata puitu.
3. Tuleohu vältimiseks muudetakse lõkkekoht enne tule tegemist võimalikult ohutuks. Vajaduse korral kastetakse lõkkekohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks, piiratakse lõkkekoht kivide või pinnasevalliga ja rakendatakse muid asjakohaseid ohutuse tagamise meetmeid.

Lõkkekohas peab olema vähemalt üks tulekustutusvahend, mis tagab tule kustutamise ja selle leviku piiramise. Olenevalt tule suurusest kasutatakse vajaduse korral täiendavaid tulekustutusvahendeid. Tulekustutusvahendi olemasolu tagab ning selle sobivuse ja koguse üle otsustab tule tegija. Tulekustutusvahend paikneb lõkkekohas selliselt, et seda oleks vajaduse korral võimalik kiiresti kasutada. Lõkkekohas tagatakse tule üle pidev järelevalve. Pärast lõkke tegemist veendutakse, et tuli ja põlemisjääd on kustunud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Irina Belik
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus