


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:	
	Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
	Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp
	Projekteeritud portaalmastalajaam
	Projekteeritud maandus
	Projekteeritud jätkumuhv
	Olemasolev mp kaabel
	Olemasolev kp kaabel
	Olemasolev mp õhuliin
	Olemasolev kp õhuliin
	Olemasolev sidetrass
	Olemasolev дренаazitrass
	Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass
	Olemasolev veetrass
	Katastriüksuse piir
	Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
	Kruusa/killustikkatttega tee taastamine

**Märkused:**

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 474160.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija:			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714		Kuupäev: 13.09.2024
Elektrilevi OÜ			MTR: TEL002388		Töö nr: 24-132
			Reg nr: 12688881		Joon nr: 001
Töö nimetus:			Telefon: +372 5534119		Mõõtkava: M1:250 A3
			e-mail: jaanus@stromtec.ee		
		Projekteerija: Jaanus Kaldoja			
Joonise nimetus:		Asendiplaan			