

Saatja: Gunnar Mägi <Gunnar.Magi@transpordiamet.ee>
Saadetud: 10.04.2023 14:40
Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>
Teema: FW: Valgamaa Otepää vald Otepää-Arula 10 kV fiidri rekonstrueerimine III etapp, IL6015-K3
Manused: 7.1-2234380-2 08.03.2023 Valjaminev kiri.asice; IL6015-K3_taotlus_kooskolastada_tehnovorgu_ja_-rajatise_projekt.asice

Tere

Edastan regimiseks pr muudatus,

Lugupidamisega

Gunnar Mägi
peaspetsialist
Projekteerimise osakonna Taristu kooskõlastuste üksus
Tel: 5184315
www.transpordiamet.ee
Transpordiamet
Valge 4 / 11413 Tallinn

From: Kangro, Kunnar <k.kangro@leonhard-weiss.com>
Sent: Monday, April 10, 2023 2:01 PM
To: Gunnar Mägi <Gunnar.Magi@transpordiamet.ee>
Subject: FW: Valgamaa Otepää vald Otepää-Arula 10 kV fiidri rekonstrueerimine III etapp, IL6015-K3

Tere

Väljastasite seoses IL6015-K3 Otepää-Arula 10 kV fiidri rekonstrueerimise (III etapi) projektiga kooskõlastuse nr 7.1-2/23/4380-2.

Vahepeal on selgunud, et Keskkonnaamet ei kooskõlasta projekti sellisel kujul, kuna planeeritav alajaam jääks Voki oja ehituskeeluvööndisse. Sellest tulenevalt pidime projekti ümber tegema ja sellega seoses peame projekti uuesti enamuse osapooltega kooskõlastama. Transpordiameti vaatest muutub nii palju, et kui varasemalt oli alajaama paigaldus ettenähtud tee nr 23180 kaitsevööndis kilomeetril 7,49, siis nüüd on seda nihutatud kilomeetrile 7,54 – muus osas on projekt sisuliselt sama.

Kas te saaksite uue lahendusega esimesel võimalusel tutvuda ja edastada oma seisukoht? Tulenevalt sellest, et projekt tuleb uuesti kõigi osapooltega kooskõlastada, siis võime jääda ajahätta.

Lugupidamisega

LEONHARD WEISS OÜ
elektriteenuste divisjon
lõuna regioon

Kunnar Kangro

Projekteerija

Kassisilma 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa 61708
Mob +372 53045971
k.kangro@leonhard-weiss.com
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).

From: dhs@transpordiamet.ee <dhs@transpordiamet.ee>

Sent: kolmapäev, 8. märts 2023 16:29

To: Kangro, Kunnar <k.kangro@leonhard-weiss.com>; Ivar Unt <Ivar.Unt@transpordiamet.ee>

Subject: Valgamaa Otepää vald Otepää-Arula 10 kV fiidri rekonstrueerimine III etapp, IL6015-K3

Tere!

Teile on saadetud Transpordiameti dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu dokument.

Pealkiri: **Valgamaa Otepää vald Otepää-Arula 10 kV fiidri rekonstrueerimine III etapp, IL6015-K3**

Registreerimise kuupäev: **08.03.2023**

Registreerimise number: **7.1-2/23/4380-2.**

Dokument on manuses.

Transpordiamet
Valge 4
11413 Tallinn
kliendiinfo 620 1200, info@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee