


Märkused riigiteenäse puurimise osas: Selleks, et pinna püst püürimist ei vajaks, peab lisaks tavalisele puurimissegule kasutama kivivatu seguga Kivistuva seguga kasutamisel peab labima puurimisnõunelt korda (tagasitõmbamine tehakse kogu laiendi ja torudega) asemel 4 korda kiiremini tagasitõmbamine tehakse ainult laiendiga ja teine tagasitõmbamine torudega). Selline lahendus on vajalik, et hiljem mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu kuulata endast tihket savi, mis betooni alla selle koostis on selline, mis imiteerib tavalist pinnast.	Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ		Address: Päevalille 2-2 Ülenurme, Tartumaal, 61714 TEL:00388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 05.12.2023 Töö nr: 21-96 Joonise nr: 004 Mõõtkaava: M1:500 A2
	Töö nimetus:	SAUE-KANAMAA 10 KV FIIDRI ÜMBEREHITUS, SAUE KULA, SAKU VALD, HARJU MAAKOND. IP4387. ETAPP II	Projekteerija: Martin Blum 56969904	
	Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	