1W2 1W2 Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
1W1 1W1 Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. komplektalajaam
X X Demonteeritav võrk
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev keskpinge-õhuliin
S Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
Katastriüksuse piir
Juurdepääsutee alajaamani

Viktoria
71801:003:0576

Atsi
71801:003:0465

M45

Demonteeritav õhuliin

11345 Rahula-Saku tee
71801:003:1098

Uue-Tõnise
71801:003:0468

KP JM-4

Kuivati
71801:003:0522

M44

AJ11911 -> AJ11910
AHXAMK-W 3x240
KPL206253, L=4+1025+4 m
PVC De160 750N L=885m (kui pole viidatud teisiti)
h = -1,0m (kui pole viidatud teisiti)

Madise
71801:003:0473

11345 Rahula-Saku tee
71801:003:1098

AJ11910, KA630VM
Paigaldada uus trafo 100 kVA, 10/0.4 kV
Paigaldada ol. olev kontsentraator AJ Saarelast

M43

Maidla:SAK fiidri normaalvahe teha ümber Kanamaa fiidrile

M42

AJ Saarela demonteerida

71801:003:0575

Elastra
71801:003:0666

11345

Kuivati
71801:003:0523

Saarela
003:0470

Üks kaabel kaevikus
Haljasala taastamine

MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm

Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ

STROMTEC

Töö nimetus:	SAUE-KANAMAA 10 KV FIIDRI ÜMBEREHITUS. SAUE KÜLA, SAKU VALD, HARJU MAAKOND. IP4387. ETAPP II
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714
MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija: Martin Bluum 56969904
Kontrollis: Jaanus Kaldoja

Kuupäev: 05.12.2023
Töö nr: 21-96
Joonise nr: 007
Mõõtkava: M1:500 A2