

Saatja: Almar Nuuma <almar.nuuma@paasteamet.ee>

Saadetud: 06.06.2025 15:31

Adressaat: Heli Lepp <heli.lepp@paasteamet.ee>

Teema: Fwd: Platvormtõstuk ja päästeamet

Manused: image001.png; image002.png; image003.png; Joonised-Layout1.pdf Mõisvahe.pdf; ARHIIV 2016.docx

Tere

Palun saata tööülesanne läbi DHS-i täitmiseks Marek Kärsinile.

Parimat

Almar Nuuma

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Mari Puuram <mari.puuram@epikoda.ee>

Date: 6. June 2025 at 12:11:01 EEST

To: Almar Nuuma <almar.nuuma@paasteamet.ee>

Subject: FW: Platvormtõstuk ja päästeamet

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere Almar

Eesti Puuetega Inimeste Kojani on jõudnud pöördumine, kus 9. korruselisse kortermajja (Mõisavahe 34) ei ole Päästeameti esindaja sõnul trepistösti paigaldamine võimalik.

Taotlejal Erki Altmal on varasem kogemus, kus Päästeamet on lubanud taolise tösti paigaldamist samaväärses olukorras. Platvormtõstuki paigaldamine aitab oluliselt kaasa inimese iseseisvusele ning vähendab kõrvalabi vajadust. Häid praktikaid on nii Tallinnas, kui mujal.

Dokumendis Arhiiv 2016 on näha ka varasem selgesõnaline põhjendus, et evakuatsioon ei halvene, kuna hoones puudub ühtne tulekahju signalisatsiooni süsteem (mida ei nõuta) ja ei ole võimalik tekkida üheaegset evakuatsiooni.

Palume Teil käsitleda teemat inimese iseseisvuse aspektist võttes arvesse ka varasemat põhjendust ning võimaldada inimesele iseseisev ligipääs. Väljapoole trepikoda lifti paigaldamine on tunduvalt ressursimahukam, kuid nimetatud tösti jaoks on inimesel endal vahendid olemas.

Ootame teie peatset vastust!

Parimate soovidega
Mari Puuram

Mari Puuram

Ligipääsetavuse nõunik | Eesti Puuetega Inimeste Koda

Accessibility policy officer | Estonian Chamber of People with Disabilities

mari.puuram@epikoda.ee

+372 5401 0437

[Liitu Eesti Puuetega Inimeste Koja uudiskirjaga!](#)

From: Erki Altma <erki.altma@mail.ee>

Sent: Friday, June 6, 2025 10:49 AM

To: Mari Puuram <mari.puuram@epikoda.ee>

Subject: Platvormtõstuk ja päästeamet

Tere!

Suur aitäh meeldiva telefonikõne eest ja selle eest, et oled valmis aitama olukorra selgitamisel.

Saadan Teile kirjavahetuse Mõisavahe 34 korteriühistu ja Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve bürooga.

Mõisavahe 34 korteriühistu kiri

PÄRING: invatõstuki paigaldamise kooskõlastus – Mõisavahe 34, Tartu

Korteriühistu Mõisavahe 34 planeerib invatõstuki (mudel: Delta) paigaldamist trepikotta eesmärgiga tagada ratastooli kasutajale turvaline ja iseseisev juurdepääs enda kodule.

Tõstuki paigaldab selleks koolitatud Teresa Liftid OÜ spetsialist. Küsimustes tõstuki kohta vastab Teresa Liftid OÜ tehnik Jürgen Kõök tel.: +372 53441393 [e-mail: jurgen@teresa.ee]

Kavandatav lahendus toetab puuetega inimeste õigusi vastavalt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile, mis on Eesti Vabariigis ratifitseeritud 30. mail 2012

Tõstuk paigaldatakse trepi kõrvale. Kui see ei ole kasutuses (puhkeasendis), jääb evakuatsiooniteele 1266 mm vaba ruumi. Oleme lisanud kirjale tööjoonise.

Palume teie hinnangut ja kinnitust järgmistes küsimustes:

1. Kas kavandatav paigaldus vastab tuleohutusnõuetele?

2. Kas evakuatsioonitee jääv laius on piisav?
3. Kas on veel täiendavaid nõudeid või asjaolusid, millega peaksime enne paigaldust arvestama?

Soovime olla kindlad, et paigaldus vastab Päästeameti kehtestatud nõuetele.

Lisatud:

TERESA LIFTID OÜ koostatud tööjoonis

VASTUS ohutusjärelvalve büroo

Tere!

Mõisavahe 34, Tartu linn on tegemist üheksa korruselise hoonega ning trepikojad on ühe väljapääsuga.

Vastavalt siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutuspõhised nõuded” § 47 lg 1 punkti 1 kohaselt peab evakuatsioonitee laius üldjuhul olema vähemalt 1200 millimeetrit ja lõige 2 selgitab, et evakuatsioonitee laiuse arvestamisel võetakse arvesse ka evakuatsiooniteel olevaid avataiteid või muid teed kitsendada võivaid püsivalt kinnitatud elemente ja nende mõõtmeid.

Teie poolt esitatud joonisel on näha, et invatõstuki kasutamisel kitseneb evakuatsioonitee laius, mis ei vasta eelpool nimetatud nõuetele.

Lähtuvalt sellele ei ole võimalik paigaldada antud trepikotta seda tõstukit, kuna evakuatsioon ja evakueerumine on raskendatud, samuti võib see piirata päästetööde läbi viimist. Teadaolevalt on invalifite paigaldatud ka väljaspool hoone trepikoda.

Lisad:

päästeameti vastus 2016

TERESA LIFTID OÜ koostatud tööjoonis

Lugupidamisega,
Erki Altma