



TARBIJAKAITSE JA
TEHNILISE JÄRELEVALVE
AMET

Vastavalt nimekirjale

18.09.2026 nr 16-7/23-03422-173

**Teade EstLink 3 merekaabli
keskkonnamõju hindamise programmi
nõuetele vastavaks tunnistamise kohta**

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab, et tunnistas 14.09.2026 kirjaga nr 16-7/23-03422-159 nõuetele vastavaks EstLink 3 merekaabli hoonestusloa keskkonnamõju hindamise programmi (Skepast&Puhkim OÜ 12.08.2026 töö nr 24000114).

Kavandatav EstLink3 merekaabel koosneb kuni kolmest Eestit ja Soomet ühendavast merealusest alalisvoolukaabelliinist ülekandevõimsusega kuni 700 MW ning ühest fiiberoptilisest sidekaabelliinist. Kavandatav merekaabel on planeeritud paiknema Soome lahes ja randumiskohaks on valitud Hara laht Aulepa lähistel. Merekaabli kogupikkus on ca 130 km, millest Eesti vetesse jääb ca 53 km. Kaabelliinid süvistatakse merepõhja setetesse kuni 3 m sügavusele. Kavandatav tegevus panustab riigi elektrienergia varustuskindlusesse ning energiasüsteemi dekarboniseerimisse, annab võimaluse Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika eesmärkide saavutamiseks ja tagab energiaturgude senisest suurema integreerituse.

Arendaja on Elering AS (registrikood 11022625; kontaktisik: Brenda Pent, e-post: brenda.pent@elering.ee telefon: 5597 3306).

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Adeele Vesingi, e-post adeele.vesingi@ttja.ee, telefon 667 2135).

Keskkonnamõju hindamise programmi koostaja Skepast&Puhkim OÜ (registrikood: 11255795; kontaktisik: Veronika Verš, e-post: veronika.vers@skpk.ee, telefon: 5454 5252).

Keskkonnamõju hindamise programmiga ning nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti dokumendiregistris <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/>, registreerimise nr 16-7/23-03422-069 (keskkonnamõju hindamise programm) ja 16-7/23-03422-159 (nõuetele vastavaks tunnistamise otsus).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Liina Roosimägi
ehitus- ja tööstusbüroo juhataja

Lisad: 1. Adressaatide nimekiri

Adeele Vesingi +372 667 2135
adeele.vesingi@ttja.ee