



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Valga

10.12.2019 nr 7.2-6.3/2905

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Päästeameti Lõuna päästekeskus pikendab peale sunniraha maksmist riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 21.03.2018 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/573 nõude 2 täitmise tähtaega.

Riikliku tuleohutusjärelvalve 21.03.2018. a ettekirjutus nr 7.2-6.3/573 nõue 2

2. Teostada Ati OÜ saakaatri hoone piksekaitstesüsteemide nõuetekohane kontroll ja katsetus pädeva isiku poolt. Piksekaitset tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile (kord 4 aasta jooksul) selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Alus: Tuleohutuse seadus §31, § 32 lg 1 vastavalt Eesti Standard EVS-EN 62305-3:2007 "Piksekaitse" osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule (jaotis nr 7 Piksekaitstesüsteemide hooldus ja kontroll)

Tuleohutuse seadus § 31 – Tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutusepaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust, omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Tuleohutuse seadus § 32 lg1 – Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Eesti Standard EVS-EN 62305-3:2011 "Piksekaitse" osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule (jaotis nr 7 Piksekaitstesüsteemide hooldus ja kontroll)

Tuleohutusülevaatusel ei olnud esitada piksekaitse kontrolli kohta dokumentatsiooni.

Tähtaeg: 01.06.2020.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 100 eurot**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Luminor Bank AS panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **2800076876** ja selgituseks: “Ati OÜ ettekirjutus”.

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu.

Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee **10 päeva jooksul** arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtjast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kylli Uibo

Ohutusjärelvalve büroo vaneminspektor

Lõuna päästekeskus

76 32 155

kylli.uibo@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

Ati OÜ , atimet@hot.ee