



PÄÄSTEAMET

Mart Lättekivi
Kolm Õuna
mart@kolmouna.ee

Teie 30.04.2025

Meie 08.05.2025 nr 7.2-2.2/2617-1

DIGIT 2025

Lõuna päästekeskus kooskõlastab 09.05.2025 Kolm Õuna ja MTÜ STARTUP DAY poolt korraldatava ürituse DIGIT konverents Tartu Kammivabriku sündmuskeskuse klubihoones aadressil Tehase 26, Tartu linn ja Tartu Kammivabriku sündmuskeskuse tehasehoones aadressil Tehase 28A, Tartu linn esitatud dokumentatsiooni alusel.

Ürituse korraldaja poolt peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

1. Arvestades evakuatsioonipääsude arvu ja nende laiusi võib ruumide kasutajate arv olla 600 (kuussada) inimest.
2. Ruumidest tuleb tagada ohutu evakuatsioon. Paigaldatud inventar (lauad, toolid, lava jne) ei tohi takistada ja kitsendada väljapääse. Publiku alale paigaldatavad istekohad ja istmereal peavad olema omavahel ühendatud või peab ühendama istmed põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon. Väljumisalal peab olema piisavalt liikumisruumi, et ohuolukorras oleks võimalik turvaliselt liikuda ohutumasse kohta (liikumisteed peavad olema laiusaga vähemalt 1,2 meetrit). Väljumisteed peavad olema tähistatud, piisava laiusaga ning kergesti läbitavad. Samuti peavad väljumisteedel paiknevad kõik ukSED olema võtmeta avatavad. Tagada tõstetava ukse (laiusega 4m) avatus hädaolukorras, kogu ürituse aja, turvapersonali poolt.
3. Tagada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) töökorras olek ja juurdepääs ATS keskseadmele.
4. Ruumidesse paigaldatud evakuatsioonivalgustussüsteem peab tagama voolukatkestuse korral evakuatsiooniteede piisava valgustatuse.
5. Ruumides peavad olema kättesaadavad esmased tulekustutusvahendid (tulekustutid).
6. Ürituste läbiviimiseks peavad olema määratud tuleohutuse eest vastutavad isikud, kes on juhendatud tuleohutusalaselt ning oskavad tegutseda/juhendada võimaliku hädaolukorra puhul (viibivad üritustel).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Viljar Schmidt

Tartu-Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja

Lõuna päästekeskus