



29501:007:1304
Juhani rohumaa 3

Kinnise meetodi abikaevik

AJ Töotuse:(Saue) F1

Paigaldada postist M4 maakaabel AXPK 4x50mm² kuni planeeritud liitumiskilbini LK215170, kaabli tunnus MPL396999.

L=199/211m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:

Lahtiselt PVC D110 750N







Kinniselt PVC D110 1250N

29501:007:1299
Juhani mets 5

29501:007:0095
Tõmmiku tee 23



Paigaldada kinnisel meetodil
L= 120m

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

-  Olemasolev MP õhuliin
-  Projekteeritud liitumiskilp
-  Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
-  Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N
-  Kinnistu piir
-  Olemasolev sidekaabel

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-42_LR7198 Tõmmiku tee 8 topo-geodeetiline alusplaan
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid - maandusi vaadata jooniselt 004 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija:  	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.04.2023 Töö nr: 23-102
	Töö nimetus: Tõmmiku tee 8 liitumine madalpingel Tõmmiku küla Lääne-Harju vald Harju maakond, LR7198	E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Liina Randvoo	