

Valgustid

- Sõidutee valgusti 39 W: Vizulo Mini Martin MRS 039 730 L01 A016_Bin-N4_TH

Mastid

- Sõidutee mastid: 1m konsooliga kooniline metallmast maapealse kõrgusega 8 m.

MÄRKUSED:

- Projekteeritud valgustus ühendada olemasoleva tänavavalgustuse kaabelliini toitele.
- Toitekaablina kasutada 0,4 kV maakaablit AXPK 4G25. Maakaablite otsad kinnitada.

Edites OÜ

Rg-kood 11532243
MTR TEL001063
www.edites.eu
info@edites.eu




Tellijä Maximus Consult OÜ
Projekti number 22030K1
Joonise number EL-7-01


Projekti nimi/ aadress
Mihkli ja Paunamäe detailplaneeringu ala tänavavalgustus ja sidevarustus
Kõide I: Tänavavalgustus
Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla, Urda tee L3, Mihkli, Paunamäe

Joonise nimi
Tänavavalgustuse elektriskeem

Projektijuht	J. Põlluveer	18.11.2022	(+372) 5302 5182	Projekti staadium	TP
Projekteerija	J. Põlluveer	18.11.2022	(+372) 5302 5182	Joonise mõõtkava	-
Kontrollija	J. Põlluveer	18.11.2022	(+372) 5302 5182	Leht	1 / 2

Olemasolev
kõnniteevalgusti
11340 Tallinn-Saku-Laagri tee kinnistul



Edites OÜ Rg-kood 11532243 MTR TEL001063 www.edites.eu info@edites.eu					Tellija Maximus Consult OÜ	Projekti number 22030K1	Joonise number EL-7-01
Projekti nimi/ aadress Mihkli ja Paunamäe detailplaneeringu ala tänavavalgustus ja sidevarustus Kõide I: Tänavavalgustus Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla, Urda tee L3, Mihkli, Paunamäe							
Joonise nimi Tänavavalgustuse elektriskeem							
Projektijuht	J. Põlluveer	18.11.2022			(+372) 5302 5182	Projekti staadium	TP
Projekteerija	J. Põlluveer	18.11.2022			(+372) 5302 5182	Joonise mõõtkava	-
Kontrollija	J. Põlluveer	18.11.2022			(+372) 5302 5182	Leht Lehti	2 / 2