



ETTEKIRJUTUS

Põlva

22.02.2023 nr 7.2-6.3/17

Ettekirjutuse täitmise tähtaja määramine

Läbi vaadanud OÜ Piso Puit haldusmenetluse materjalid ja arvestades 21.02.2023 järelkontrolli käigus kogutud infot, määrab ja täpsustab Päästeameti Lõuna päästekeskus enda 23.01.2020 antud riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nr 7.2– 6.3/114 nõudele 6 täitmiseks uue tähtaja adressaadile OÜ Piso Puit, aadressiga Iibise, Kasaritsa küla, Võru vald, Võru maakond, alljärgnevalt:

6. Paigaldada kaarhalli ja olmehoonesse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, et võimaliku tulekahju puhkemise korral on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda ja on võimalik inimesi ehitisest evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4, § 32 lg 1; Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 55 lg 2 alusel § 30 lg 1 p 2.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4 – isik on kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu.

Tuleohutuse seadus § 32 lg 1 – tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 55 lg 2 - enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehtis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34(1) ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 30 lg 1 p 2 – automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab olema VI kasutusviisiga hoones, kus olenevalt hoones toimuvast tegevusest, hoone pindalast või muudest põhjustest tingituna on kasutajate turvalisus väike.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) peab olema ruume hõlmav süsteem, mis avastaks kontrollitaval alal algava tulekahju võimalikult varajases staadiumis ning annaks

sellest teada hoonest viibivatele inimestele.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab andma võimalikult tulekahjust teate näidates ära selle avastamispiirkonna. Ühtlasi peab süsteem ise avastama süsteemi tööd ohustavad rikked, andes nendest rikketeate keskseadmesse.

Paikvaatlusel fikseeriti, et kaarhallis ja olmehoones puudub automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Uus täitmise tähtaeg: 01.12.2023

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 500 (viissada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, LHV Pank EE777700771003813400 või Luminor Bank EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: 22.02.2023 OÜ Piso Puit ettekirjutus.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästikeskust kirjalikult Jaama 207, 50705, Tartu või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

OÜ Piso Puit: kosekoopa@hotmail.com

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästikeskus

+372 799 8602

madis.pintson@rescue.ee