



PÄÄSTEAMET

Lääne-Harju Vallavalitsus
info@laaneharju.ee

Teie 20.05.2026

Meie 18.06.2026 nr 7.2-3.1/3487-2

Detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks Järvemõisa

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Sandra Danilson Plannum OÜ poolt koostatud „Järvemõisa tee detailplaneering“ tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

1. Seletuskirjas on viitamata Siseministri määrusele nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord.
2. Seletuskirjas viitamata siseministri määrusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded.
3. Seletuskirjas on viitamata standarditele EVS 812-7 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded.
4. Seletuskirjas on viitamata standarditele EVS 812-6 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.
5. Kajastamata päästetehnika juurdepääs hoonele. Palume seletuskirjas kajastada, kas ja kuidas on arvestatud päästetehnika juurdepääs hoonele. Päästetehnikaga peab saama sõita hoone peasissekäiguni. Üksikelaamute puhul on lubatud kaugus kuni 50 m. Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna. Kui juurdepääsutee viib siseõue läbi värava, kangialuse vms, peab päästesõidukite sissesõiduks olema tagatud vähemalt 4 m lai ja 4 m kõrge puhas ala, kus ei ole takistusi sõidukiga sisenemiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Sandra Danilson
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus