Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x46m

Nr. KPL225639
Jõukaabel 3x120+35Cu, L=1353m

Kose mnt

Ristumine 11137 Alavere-Voose teega, 0,87km

Oja tn

14002:002:0335
Alavere park

14002:002:0106
Kose mnt 8

14002:002:0335
Alavere park

14101:001:0235
Kose mnt 7a

AJ9095

14002:002:0025
Kose mnt 10

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x98m
PEHØ110 1250N, L=98m

Oja tn

Ristumine 11137 Alavere-Voose teega, 0,94 km

14001:001:0917
Kose mnt 8a

Kose mnt 7
14002:002:0130

Mast nr. M2

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x21m
PEHØ110 1250N, L=21m

Nr. MPL417759
AXPK4G240, L=357m
Nr. KPL225405
Jõukaabel 3x120+35Cu, L=359m
Nr. KPL225639
Jõukaabel 3x120+35Cu, L=1353m

14002:002:0075
Oja tn 1

Nr. MPL417759
AXPK4G240, L=357m
Nr. KPL225405
Jõukaabel 3x120+35Cu, L=359m

Kas kiik on õiget pidi?

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x23m
PEHØ110 1250N, L=23m

Võsa/puud eemaldada

14001:001:1083
Kose maantee L2

JK67207
LK225230

Tarbijakaablid?

Nr. MPL-----
AXPK4G50, L=11m

Nr. MPL417760
AXPK4G240, L=184m

Oja tn 1a
14002:002:0023

Madise alajaam demonteerida

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x14m
PEHØ110 1250N, L=14m

Puu maha võtta

Mast nr. M3

14101:001:0709
Kose maantee L3

14002:002:0335
Alavere park

Mast nr. M8

Mast nr. M1

14002:002:0203
Oja tn 2

Mast nr. M4

JK67193
Olemasolevad liitumiskilbid võtta projekteeritava jaotuskilbi toitele.

14002:002:0104
Kose mnt 9

Nr. MPL417873
AXPK4G120, L=5m

Nr. MPL417760
AXPK4G240, L=184m
Nr. KPL225405
Jõukaabel 3x120+35Cu, L=359m
Nr. KPL225639
Jõukaabel 3x120+35Cu, L=1353m

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x27m
2xPEHØ110 1250N, L=2x27m

Demonteerida KP õhuliin AS-50 Alavere-2 ja Madise alajaama vahel, L=558m

Mast nr. M5

Demonteerida KP õhuliin AS-50 masti nr. M2 ja Madise alajaama vahel, L=319m

14001:001:0869
Tiigi

Ristumisel kraaviga kaabel minimaalselt 1,0m sügavusele kraavi põhjast

Mast nr. M6

Sisenemine 11137 Alavere-Voose teele, 1,070 km

Seina alajaama ja masti nr. M6 vaheline KP õhuliin AS-50 demonteerida, L=36m

Väljumine 11137 Alavere-Voose teelt, 1,080 km

Olemasolev MP kaabel kaevata vajalikus ulatuses lahti ja keerata projekteeritavasse alajaama. Kaabli uus tähis MPL417856

Seina alajaama madalpinge sisestusvisangud demonteerida 2x(AMKA 3x70+95), L=10m

Mast nr. M7

Projekteeritav alajaam nr. AJ15296
HEKA1VM630, 400 kVA, 10,5/0,41 kV

Seina alajaam demonteerida

Oja tn 4
14002:002:0055

Nr. MPL417854
AXPK4G120, L=6m
Nr. MPL417869
AXPK4G50, L=9m
Nr. MPL417855
AXPK4G120, L=8m

Pargi tn

14002:002:0332
Pargi tänav

Mast nr. M3

14101:0
Lillep

14002:002:0700
Oja tn 3

14002:002:0800
Oja tn 6

11137 Alavere-Voose tee
14002:003:0114

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m. Riigitee maaüksusel kaabel paigaldada 750N torusse.

Tähistused

- Olemasolev sidekaabel
- XW1 — Projekteeritav MP kaabelliin torus(X näitab kaablite arvu)
- XW2 — Projekteeritav KP kaabelliin torus(X näitab kaablite arvu)
- D — D — Olemasolev drenaaž
- Projekteeritav reservtoru
- S — S — Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev MP õhuliin
- V — V — Olemasolev veetrass
- K — K — Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Demonteeritav liin/objekt
- Olemasolev side õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav komplektalajaam koos maandusega
- Kinnisel meetodil paigaldatav trassiosa
- Projekteeritav puurimiskaevik
- Katastripiir
- Raieala
- Kruusatee taastamine
- Projekteeritav mast
- Projekteeritav tugi
- Pinnastee taastamine
- 50 — Projekteeritav mastalajaam
- Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin
- Projekteeritav tõmmits

Projekt	Kose-Alavere fiidri rekonstrueerimine, Anija vald, Harjumaa				Teltija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	IP6780-1-9
	Projekteerris	Keio Altoja		Tel. 53426415	Mõõtkava	M 1:500
	Projektijuht	Keio Altoja			Staadium	Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Kontrollis	Keio Altoja			Keel EST	Leht 9 / Lehti 14