



- Rivistus kontaktliinid – kontaktjuhe 150mm² Cu + kandetross 120mm² Cu
- Võimendusliinid 120mm² Cu –30°C
- Võimendusliinid 120mm² Cu +40°C

Võrdlev lennuk 6200mm
kõrgemal raudtee 1

Võrdlev lennuk 6200mm
kõrgemal raudtee 2

Projekt Lagedi-Aegviidu raudtee kontaktvõrgu rekonstrueerimine				Tellija AS Eesti Raudtee			
Joonis KONTAKTVÕRK MAANTEE ÜLESÕIDU ALL (Lagedi jaam, Kontaktvõrk)				Joonise nr 10663LI-TP-KV-EL-6-04			
 E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	Radim Cíkl	Elektrizace železníc Praha a.s.	20.07.2024	Mõõtkaava	1:500,1:10	
	Kontrollis	Jiří Pelc	Elektrizace železníc Praha a.s.	20.07.2024	Staadium	Tööprojekt	
	Vastutav spetsialist	Jaroslav Pajas	Elektrizace železníc Praha a.s.	20.07.2024	Keel	Leht	Lehti
	Projektijuht	Michal Beneš	Elektrizace železníc Praha a.s.	20.07.2024	EST	1	1