



KAITSEMINISTEERIUM

Hr Erik Aap
Leonhard Weiss OÜ

A.Erik@leonhard-weiss.com

Teie: 01.07.2026 e-kiri

Meie: 25.08.2026 nr 12-3/26/74-2

Soo-Nursi keskpingeüldri uuendamise projekti asendiplaani koostööstamine märkusega

Palume vabandust, et asjaolude täpsustamine ja Teie esitatud elektriprojekti koostööstamine on nii kaua viibinud.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuselt (RKIK) saadud sisendi põhjal koostööstab Kaitseministeerium Teie esitatud Soo-Nursi keskpingeüldri uuendamise projekti asendiplaani järgmise märkusega.

RKIK on saanud Elektrilevi OÜ-lt pakumise Ojaveere kinnistu (katastritunnus 91701:001:3155) madalpinge liitumiseks AS-50 õhuliini lõigult, mis asub Võru metskond 87 katastriüksusel 91804:002:0108 ning mis teie projekti asendiplaanil on märgitud demonteeritavaks. RKIK-le esitatud liitumispakumise järgi on ette nähtud uue alajaama püstitamise geodeetilise märgi nr 8594 ja Kubja-Reedo tee vahele ning teisele poole teed madalpinge liitumispunkti rajamine. Palume sellega arvestada ning vajadusel korrigeerida projekti nii, et säiliks võimalus Ojaveere kinnistu elektriliitumiseks kavandatud asukohas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Paul Kunimägi
riigikaitseliste ehitiste töövõime juht

Ene Mägi
Ene.Magi@rkik.ee