



PÄÄSTEAMET

Enefit Power AS
info@enefitpower.ee

27.06.2024 nr 7.2-2.3/4291-1

Järelkontrolli tulemused

Päästeameti Ida päästkeskus teavitab Enefit Power AS haldusmenetluses nr 7.2-5.4/1642 Balti ja Eesti Elektri jaamade ning Õlitööstuse objektide kohta antud ettekirjutuste täidetaks lugemise ja muutmise seisust.

Järelkontrolli tulemused on järgmised:

Ettekirjutuse kuupäev	Ettekirjutuse number, nõudepunktide arv	Nõudepunktide täidetaks lugemise/muutmise kuupäev
22.12.2017	7.2-6.4/2516, 5	28.02.2018 29.10.2018 02.05.2018 25.06.2018 (muutmise kpv) 29.10.2018 (muutmise kpv) 28.02.2018
22.12.2017	7.2-6.4/2517, 3	02.05.2018 31.08.2018 28.02.2018
19.12.2017	7.2-6.4/2488, 1	29.03.2018
07.12.2017	7.2-6.4/2401, 5	19.06.2018 14.12.2017 19.06.2018 19.01.2018 05.07.2019
07.12.2017	7.2-6.4/2399, 1	23.04.2018
07.12.2017	7.2-6.4/2397, 1	28.02.2018
28.11.2017	7.2-6.4/2333, 3	25.06.2018 28.02.2018 28.02.2018
07.03.2018	7.2-6.4/466, 2	02.06.2021 (muutmise kpv)
09.03.2018	7.2-6.4/481, 1	24.04.2018
11.04.2018	7.2-6.4/700, 1	04.07.2018
11.04.2018	7.2-6.4/701, 1	09.05.2019
14.01.2019	7.2-6.4/101, 2	30.08.2019 06.06.2019

Haldusorgan juhib tähelepanu sellele, et haldusmenetlust nr 7.2-5.4/1642 ei lõpetata, kuna kehtivad veel 02.06.2021 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/107 nõudepunktid nr 1 ja nr 2 (muudetud haldusakt nr 7.2-6.4/466):

Nõudepunkti nr	Nõudepunkti sisu	Nõudepunkti täitmise tähtaeg
1	Evakuatsiooni tagamiseks paigaldada etapiviisiliselt EEJ peahoonesse väljapääsutee valgustus	30.12.2024
	II etapi täitmise tähtaeg_valgustus	30.12.2021
	III etapi täitmise tähtaeg_valgustus	30.12.2022
	IV etapi täitmise tähtaeg_valgustus	30.12.2023
	V etapi täitmise tähtaeg_valgustus	30.12.2024
2	Evakuatsiooni tagamiseks paigaldada etapiviisiliselt EEJ peahoonesse automaatne adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteem	30.12.2023
	II etapi täitmise tähtaeg_adATS	30.12.2021
	III etapi täitmise tähtaeg_adATS	30.12.2022
	IV etapi täitmise tähtaeg_adATS	30.12.2023

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästkeskus

Teadmiseks: Eesti Energia AS, artur.ivanov@energia.ee

+372 3576104

irina.belik@rescue.ee