

Aleksandra Mäesepp

Saatja: Aleksandra Mäesepp
Saatmisaeg: neljapäev, 30. mai 2024 12:13
Adressaat: 'deniss.kovaljov@gmail.com'
Teema: Tuleohutuskontroll tõendi taotluse alusel - Tartu mnt 14

Tere

29.05.2024 teostas Päästeamet vastavalt laekunud avaldusele tuleohutuskontrolli Tartu mnt 14, Tallinn ruumides. Tuleohutuskontrolli käigus tuvastati järgmised puudused:

- Ruumide evakuatsiooniteed ja evakuatsioonipääsud ei ole osaliselt tähistatud evakuatsioonivalgustusega;
- Tulekustutite arv ei ole piisav;
- Osade evakuatsioonipääsude ukSED ei ole kergesti avatavad evakuatsiooni suunas, lukk ja link on ära võetud;
- Osad ATS-i andurid on seinale liiga lähedal, mille tõttu ei pruugi olla tagatud andurite toimepidevus;
- ATS-i keskseade näitab riket;
- ATS-i ja suitsueemaldussüsteemi hoolduspäevikus märgitud vastutav isik ei ole õige, tuleb korrigeerida infot;
- Klasside ruumide uste avamisel evakuatsioonitee laius koridorides ei ole tagatud.
- Voolikusüsteem ei ole õigeaegselt kontrollitud.
- Kohapeal ei esitatud ATS-i, suitsueemaldussüsteemi ja evakuatsioonivalgustuse hooldusdokumentatsiooni.

Hetkel ruumid ei ole kasutusel. Tõendi saamiseks peab mainitud puudused likvideerima ja esitama kogu vajalikku hooldusdokumentatsiooni. Kui hooldusaktides on fikseeritud puudused, peab neid samuti likvideerima. Tuleohutusülevaatus Tartu mnt 14, Tallinn hoone kohta on teostatud, kuid tuvastatud puudused ei ole veel likvideeritud, tähtjaks on märgitud september 2024.

Lugupidamisega

Aleksandra Mäesepp
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
mob: +372 5194 4248

Aleksandra.Maesepp@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>

